Par atklātu konkursu
“SŪKŅU PIEGĀDE”
(identifikācijas Nr.RŪ-2024/89)

Rīgā, 2024.gada 03.jūnijā

Papildu informācija Nr.1

Ar šo iepirkuma komisija sniedz atbildi uz ieinteresētā piegādātāja jautājumu par atklāta konkursa “Sūkņu piegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2024/89, nolikumu:

Jautājums Nr.1:
Lai piedāvātu identisku Sukzer sūkni ir nepieciešams sērija Nr.
Vai Jūs varētu atsūtīt sūkņa identifikācijas plāksnītes foto.

Atbilde:
Pasūtītājs informē, ka pretendentam jāiesniedz piedāvājums atbilstoši atklāta konkursa nolikuma prasībām, 2.iepirkuma daļā piedāvājot jaunu centrbēdzes sūkni metāntenku dūņu cirkulācijai - Sulzer AHLSTAR A42-150 SO sprādziendroša izpildījuma ATEX 2014/34/EU Ex h IIC T3 Gc vai ekvivalentu (līdzīgu) sūkni, kas atbilst atklāta konkursa nolikuma tehniskajā specifikācijā noteiktajām minimālajām prasībām (ražība, sūknēšanas augstums, minimālā hidrauliskā efektivitāte utt.).