Par atklātu konkursu
“BAS “DAUGAVGRĪVA” METĀNTENKU PARKA PĀRBŪVE”
(identifikācijas Nr.RŪ-2024/114)

Rīgā, 2024.gada 31.jūlijā

Papildu informācija Nr.2

Ar šo iepirkuma komisija sniedz atbildi uz ieinteresētā piegādātāja jautājumu par atklāta konkursa “BAS “Daugavgrīva” metāntenku parka pārbūve”, iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2024/114 (turpmāk – Atklāts konkurss), nolikumu:

Jautājums:

BAS “Daugavgrīva” metāntenku parka pārbūve projekta sastāvā nav atrodama ceļa segumu materiālu specifikācija, vai arī asfalta un šķembu seguma materiālu klase, vai segas aprēķinā iekļautā satiksmes intensitāte, pēc kuras var noteikt projektā nepieciešamo šķembu un asfalta klasi. Izmantotā materiālu klase var būtiski ietekmēt materiālu izmaksas.

Atbilde:

Pasūtītājs informē, ka ir būvprojekts BAS “Daugavgrīva” metāntenku parka pārbūvei ir izstrādāts 2019. gadā, darbi jāveic atbilstoši “Ceļu specifikācijas 2019”.

Prasības veiktajiem būvdarbiem un materiāliem - atbilstoši “Ceļu specifikācijas 2019” ar izejas lielumiem AADTj, pievestā $\leq$ 1500 un AADTj, kravas $\leq$ 500.