Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ogres Namsaimnieks"
Vienotais reģistrācijas Nr. 40103941081

IEPIRKUMS

saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu

"Ēku logu un durvju nomaiņa pret PVC logiem un durvīm",
iepirkuma identifikācijas Nr.SIAON 2024/11-MI (turpmāk – Iepirkums)

PAPILDU INFORMĀCIJA NR. 1

Ogrē 2024.gada 08.maijā

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Ogres Namsaimnieks" iepirkuma komisija ir saņēmusi jautājumus par iepirkuma "Ēku logu un durvju nomaiņa pret PVC logiem un durvīm", iepirkuma identifikācijas Nr. SIAON 2024/11-MI, Nolikumā noteiktajām prasībām. Izskatot jautājumus, Komisija sniedz šādas atbildes:

Jautājums Nr. 1

Jūsu izsludinātajā iepirkumā nav pievienots iepirkuma līgums! Lūgums šo līgumu pievienot pie iepirkuma dokumentiem!

Atbilde Nr. 1

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – Likums) 9. panta pirmā daļā noteiktajam, Pasūtītājs veic iepirkumu šajā pantā noteiktajā kārtībā (turpmāk – Mazais iepirkums). Likumā nav noteikts, ka Mazajos iepirkumos iepirkuma dokumentiem jāpievieno līgumprojekts jau pie iepirkuma izsludināšanas, proti, jābūt publiski pieejamam un ievietotam pircēja profilā.

Saskaņā ar Likuma 9. panta ceturtās daļas 7. punktā noteikto, iepirkuma līguma slēgšanas kārtība ir noteikta Nolikuma 6.punktā.

Jautājums Nr. 2

Jūsu izsludinātajā iepirkuma tehnisko prasību pielikumā Nr. 7 nav norādītas nepieciešamie siltumvadāmības koeficienti atbilstoši LBN 002-15 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika" noteikumiem, kas ir veikti saskaņā ar LVS EN ISO 10077-1, LVS EN ISO 10077-2, LVS EN ISO 12567-1 vai LVS EN ISO 12567-1 metodiku. Lūdzu norādīt minimālās prasības logiem un koplietošanas telpu durvīm Uw =(W/m2·K) un stikla paketēm Ug= W/m2·K !

Atbilde Nr. 2

Nolikuma 7.pielikuma „Tehniskās prasības iepirkuma priekšmetam" sadaļas „Prasības PVC durvīm un logiem" 10.punktā ir norādītas minimālās prasības gan Uw, gan Ug.

Jautājums Nr. 3

Jūsu izsludinātajā iepirkuma tehnisko prasību pielikumā Nr. 7 nav norādītas nepieciešamās minimālās prasības pēc vēja slodžu izturības klasifikācijas saskaņā ar LVS EN 12210. Lūdzu norādīt nepieciešamās minimālās prasības logiem un koplietošanas telpu durvīm pēc vēja slodžu izturības klasifikācijas un raksturlielumu vērtībām!

Atbilde Nr. 3

Saskaņā ar LVS EN12210. Nolikuma 7.pielikuma „Tehniskās prasības iepirkuma priekšmetam“ sadaļas „Prasības PVC durvīm un logiem“ 11.punktā ir norādīts, ka jāatbilst C3 klasei**.**

Jautājums Nr. 4

Jūsu izsludinātajā iepirkuma tehnisko prasību pielikumā Nr. 7 nav norādītas nepieciešamās mehāniskās izturības prasības saskaņā ar LVS EN 13115 un atkārtotas atvēršanas un aizvēršanas izturības prasības pēc LVS EN 12400. Lūdzu norādīt nepieciešamās minimālās prasības logu un koplietošanas telpu durvju mehānikas mehāniskās izturības klasifikāciju un atvēršanas un aizvēršanas izturības klasifikāciju!

Atbilde Nr. 4

Saskaņā ar LVS EN 13115. Mehāniskās izturības prasības – 2.klase – 350N. Saskaņā ar LVS EN 12400. Atkārtotas atvēršanas un aizvēršanas izturības prasības – 2.klase.

Jautājums Nr. 5

Jūsu izsludinātajā iepirkuma tehnisko prasību pielikumā Nr. 7 nav norādītas nepieciešamās minimālās prasības pēc gaisa caurlaidības saskaņā ar LVS EN 12207. Lūdzu norādīt nepieciešamās minimālās prasības logiem un koplietošanas telpu durvīm pēc gaisa caurlaidības klasifikācijas un raksturlielumu vērtībām!

Atbilde Nr. 5

Saskaņā ar LVS EN 12207. Nolikuma 7.pielikuma „Tehniskās prasības iepirkuma priekšmetam“ sadaļas „Prasības PVC durvīm un logiem“ 13.punktā ir norādīts, ka jāatbilst 3.klasei.

Iepirkuma komisijas vārdā-
Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja L.Romaņenko