SIA «KCE»
Reģistrācijas Nr.: LV41203037327
Būvkomersanta reģ. apl. Nr.: 8218-R
Adrese: Ventspils iela 106, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
Tālrunis: 25444964 E-pasts: info@kce.lv

01.06.2021. Nr. 2021-1/141

Kuldīgas novada pašvaldībai

Tehniskie noteikumi objektam
"Lapegļu, Virkas, Tehnikas, Īsās un Akmeņu ielu pārbūve Kuldīga, Kuldīgas novadā"

Objektā atrodas Kuldīgas novada pašvaldībai piederošas apgaismojuma elektroietaises un kabeļu tīkli, ko apsaimnieko SIA "KCE".

1. Izstrādājot būvprojektu ievērot sekojošus vispārējos noteikumus:
   1.1. Paredzēt esošā, saglabājamā ielas apgaismojuma kabeļu līnijas aizsardzību, ar dalītām aizsargcaurulēm, šķērsojumos ar inženierkomunikācijām. Saskaņot ar SIA "KCE".
   1.2. Projektējamam inženierkomunikāciju plānam jāatbilst MK noteikumiem Nr.574 (01.10.2014.) Latvijas būvnormatīvs LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums" .
   1.3. Ievērot ierobežojumus, kas noteikti "Aizsargjoslu likumā" (23.10.2014.).
   1.4. Esošām elektroietaisēm, gaisvadu un kabeļu tīkliem un to aizsargjoslām jābūt iezīmētām projektā.
   1.5. Veicot darbus aizsargjoslās, kuru dēļ nepieciešams tīklus aizsargāt, tie jāveic pēc saskaņošanas ar SIA "KCE".
   1.6. Projektā seguma augstuma atzīmes saskaņot ar esošo kabeļu augstumu atzīmēm, ja nepieciešams veikt kontrolatrakumus.
   1.7. Nav pieļaujams, ka kabeļu dziļums pēc projekta īstenošanas ir mazāks par 0.7 m no seguma virskārtas, vietās, kur kabelis krusto brauktuvi 1,0m. Nepieciešamības gadījumā kabeļus pārguldīt dziļāk.
   1.8. Pilsētas teritorijā kabeļu tīklus ierīkot tikai ar atklātas tranšejas metodi, kabelim izbūvējot smilšu spilvenu, veikt izraktās grunts nomaiņu pilnā apjomā. Vietas, kur jāšķērso apvidi ar cieto segumu (asfalts, bruģis), kabeļus guldīt ar beztranšeju metodi.
2. Izstrādājot būvprojektu ievērot sekojošus speciālos noteikumus:
   2.1. Projektēt jaunu apgaismojuma kabeļu tīklu ar kabeļiem ne mazākiem ka AXPK 4x35 maģistrālēs un AXPK 4x16 atzaros.
   2.2. Apgaismojuma armatūras tipu, dizainu saskaņot ar Kuldīgas novada pašvaldības speciālistiem un SIA "KCE". Veikt ekanomiskos aprēķinus izsverot iespēju projektētos gaismekļus aprīkot ar ZHAGA pievienojuma vietu vai ar iebūvētiem dimmēšanas scenārījiem.
   Izvēlēto apgaismojuma armatūru garantijai jābūt - vēlams 10 gadi, bet ne mazāk kā 5 gadi.
   2.3. Veikt apgaismojuma līmeņa aprēķinus, lai pamatotu izvēlēto gaismekļu tipu, jaudu un montāžas augstumu.
   2.4. Apgaismojuma balstus paredzēt cinkotus, koniskus.

KCE
KURLAND CLEAN ENERGY

SIA «KCE»
Reģistrācijas Nr.: LV41203037327
Būvkomersanta reģ. apl. Nr.: 8218-R
Adrese: Ventspils iela 106, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
Tālrunis: 25444964 E-pasts: info@kce.lv

3. Projekta skici, tehnisko projektu saskaņot ar SIA "KCE". Iesniegt pilnu projekta elektriskās sadaļas 1 eksemplāru elektroniskā veidā .pdf formātā un ģenplānu .dwg formātā.
4. Pirms Būvdarbu uzsākšanas saņemt rakšanas atļauju no SIA "KCE", nepieciešamības gadījumā izsaukt mūsu speciālistus uz objektu kabeļu novietojuma precizēšanai.
5. Veicot izbūvētā objektā izpilduzmērījumus tīklu šķersojuma vietās, piemērīt esošo apgaismojuma kabeļu augstuma atzīmes un šķērsojošās komunikācijas augstuma atzīmes.
6. Pēc Būvdarbu pabeigšanas obligāti iesniegt izpilduzmērījumus un fotofiksācijas no tīklu šķērsojuma vietām un pilnu objekta izpilddokumentācijas eksemplāru, lai saņemtu atzinumu par būvdarbu kvalitatīvu izpildi.
7. Tehniskie noteikumi ir derīgi 1 gadu.

SIA "KCE" valdes loceklis Jānis Voitko

Voitko 25444964

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU KCE