Par atklātu konkursu
"ŪDENSVADA UN KANALIZĀCIJAS TĪKLU PAPLAŠINĀŠANA RĪGĀ, ZIEPNIEKKALNĀ"
(identifikācijas Nr.RŪ-2024/138)

Rīgā, 2024.gada 28.jūnijā

Papildu informācija Nr.1

Ar šo iepirkuma komisija sniedz atbildes uz ieinteresētā piegādātāja jautājumiem par atklāta konkursa "Ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšana Rīgā, Ziepniekkalnā", iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2024/138 (turpmāk – atklāts konkurss), nolikumu:

1.jautājums:
Konkursa nolikuma punktā Nr.2.6.2., nolikuma 7.pielikuma punktā Nr.3., nolikuma 12.pielikuma punktā Nr.8.1., kā arī Darbu programmā (excel veidne) norādīts, ka plānotais darbu uzsākšanas laiks ir 01.07.2024. Lūdzam Pasūtītāju skaidrot, vai plānotais darbu uzsākšanas datums ir korekts, ņemot vērā ka nolikuma punktā 4.3. konkursa iesniegšanas datums ir noteikts 04.07.2024?

2.jautājums:
Saskaņā ar Konkursa nolikuma tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīniju (7.pielikums) 3.punktu pretendentiem atbilstoši veidnei piedāvājumā jāiesniedz darbu izpildes kalendārais grafiks – darba programma, kur, sagatavojot kalendāro grafiku, pretendentiem jāņem vērā, ka Pasūtītāja plānotais Darbu uzsākšanas datums ir 01.07.2024.
Piedāvājumi saskaņā ar Konkursa nolikuma 4.1.punktu pretendentiem ir jāiesniedz līdz 04.07.2024. Tādējādi konstatējams, ka Darbu uzsākšana plānotajā datumā nebūs iespējama, par cik Konkursa piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir pēc plānotā Darbu uzsākšanas datuma.
Ir saprotams, ka precīzu Darbu uzsākšanas datumu pirms Konkursa piedāvājumu iesniegšanas termiņa Pasūtītājam noteikt nav iespējams, taču, lai Pasūtītājs netiktu maldināts ar kalendārajā grafikā – darba programmā norādītiem kļūdainiem būvdarbu sākuma un beigu datumiem, lūdzam Pasūtītāju precizēt plānoto Darbu uzsākšanas datumu.

Atbilde uz 1. un 2.jautājumu:
Pasūtītājs informē, ka ir veikti grozījumi atklāta konkursa nolikumā, mainot plānoto būvdarbu uzsākšanas datumu uz 01.09.2024. Lūdzu skatīt atklāta konkursa nolikuma grozījumus Nr.1.

3.jautājums:
Konkursa nolikuma 10.pielikuma punktā Nr.1 "Līguma apjoms" norādīts, ka: "Būvdarbu veicējam piedāvātajā cenā ir jāiekļauj elektroapgādes kabeļa izbūve no jaunbūvējamās KSS vadības sadalnes, ieskaitot sadalni līdz KSS. Būvdarbu veicējam, gatavojot cenas piedāvājumu, jāņem vērā, ka AS "Sadales tīkls" veicamo darbu apjomi nav norādīti Būvprojektā paredzētajā Būvdarbu apjomā un nav jāveic Līguma ietvaros. Spēka kabeļu izbūvi no ārējā elektroapgādes tīkla līdz jaunbūvējamās KSS vadības sadalnei veiks AS "Sadales tīkls" izvēlēts uzņēmējs." Savukārt nolikuma 8.pielikumā "Finanšu piedāvājuma veidne" Lokālajā tāmē Nr.6 "Spulgas iela" pozīcijās no Nr.163 līdz Nr.180 norādīti "Ārējā elektroapgāde (ST) - montāžas darbi" un pozīcijās no Nr.181 līdz Nr.193 norādīti "Ārējā elektroapgāde (ST) - būvizstrādājumi". Lūgums Pasūtītāju skaidrot radušos situāciju, vai Pretendentam ir jāizceno pozīcijas kas attiecas uz ārējās elektroapgādes (ST) izbūvi?

3.atbilde:
Pretendentam nav jāizceno nolikuma 8.pielikuma "Finanšu piedāvājuma veidne" Lokālās tāmēs Nr.6 "Spulgas iela" pozīcijās Nr.163 līdz Nr.180 norādītie "Ārējā elektroapgāde (ST) - montāžas darbi" un pozīcijās Nr.181 līdz Nr.193 norādītie "Ārējā elektroapgāde (ST) -

būvizstrādājumi", jo apjomi norādīti informatīvi. Atbilstoši nolikuma 10.pielikumā "Tehniskā specifikācija - darba uzdevums" noteiktajam - Spēka kabeļu izbūvi no ārējā elektroapgādes tīkla līdz jaunbūvējamās KSS vadības sadalnei veiks AS "Sadales tīkls" izvēlēts uzņēmējs.

Pasūtītājs informē, ka ir veikti grozījumi atklāta konkursa nolikuma 8.pielikumā "Finanšu piedāvājuma veidne" . Lūdzu skatīt atklāta konkursa nolikuma grozījumus Nr.1.

4.jautājums:

Ņemot vērā esošo inženierkomunikāciju blīvumu un ielu šaurību būvdarbu teritorijā, lūdzam Pasūtītāju izsniegt būvprojekta ģenerālplānu DWG formātā, lai Pretendents spētu sagatavot kvalitatīvu piedāvājumu.

4.atbilde:

Pasūtītājs informē, ka būvprojekta ģenerālplānu DWG formātā iespējams saņemt, nosūtot atsevišķu pieprasījumu atklāta konkursa nolikuma 1.2.punktā norādītajai Pasūtītāja kontaktpersonai (SIA "Rīgas ūdens" Iepirkumu vadības daļas vecākajai iepirkumu speciālistei Vitai Rubenei, tālrunis: 67088347, e-pasta adrese vita.rubene@rigasudens.lv).

Minēto būvprojekta ģenerālplānu DWG formātā var saņemt ieinteresētie piegādātāji vai to pilnvarotie pārstāvji, kuri atbilstoši atklāta konkursa nolikuma 3.8.punktā noteiktajam ir saņēmuši piekļuvi būvprojektam, kas pieejams Pircēja profilā, kur pieejami iepirkuma dokumenti.

5.jautājums:

Nolikuma 8. pielikumā "Finanšu piedāvājuma veidne" lokālajā tāmē Nr.6 pozīcijā Nr.8 "Esošās turpmāk neizmantojamās izraktās grunts transportēšana uz atbērtni/KSS, aizbīdņu aka, skaitītāju aka/, utilizēšana" norādīts darba daudzums ar noapaļojumu 3 zīmes aiz komata t.i. "21,538 m^3" un pozīcijā Nr.13 "Būvbedres aizbēršana un sablietēšana pa slāņiem ar jaunu grunti /KSS, aizbīdņu aka, skaitītāju aka/" norādīts daudzums "70,462 m^3". Lai izvairītos no aritmētiskām neprecizitātēm, Lūdzam Pasūtītāju dotajās pozīcijās norādīt darba daudzumu ar noapaļojumu 2 zīmes aiz komata.

5.atbilde:

Pasūtītājs informē, ka ir veikti grozījumi atklāta konkursa nolikuma 8.pielikumā "Finanšu piedāvājuma veidne" . Lūdzu skatīt atklāta konkursa nolikuma grozījumus Nr.1.

6.jautājums:

Konkursa nolikuma tehniskajā specifikācijā - darba uzdevumā (10.pielikums) ir noteikts, ka Būvdarbu veicējam darbi jāorganizē tā, lai pēc ūdensvada un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūves seguma atjaunošanas izbūve tiktu nodrošināta piemērotos tam klimatiskos apstākļos. Ja Būvdarbu veicējs nespēs nodrošināt seguma atjaunošanu tam piemērotos klimatiskos apstākļos, Būvdarbu veicējam par saviem līdzekļiem jānodrošina ielu uzturēšana pilnā apmērā līdz patstāvīgā seguma atjaunošanai.

Lai Būvdarbu veicējam nebūtu jānodrošina ielu uzturēšana par saviem līdzekļiem, vai segums ir obligāti jāatjauno (piemērotos klimatiskos apstākļos) pilnā konstrukcijas slānī, t.i. līdz virskārtai, vai arī līdz kādam no apakšējiem konstrukcijas slāņiem.

6.atbilde:

Atjaunotajam segumam ir jānodrošina droša iedzīvotāju un autotransporta pārvietošanās, kā arī atbilstību Ministru kabineta 07.01.2021. noteikumiem Nr.26 (prot. Nr. 2 41. §) "Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli". Tāpat jāņem vērā Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta (turpmāk – AMD) izvirzītās prasības un noteikumi ielu uzturēšanā vai šīs funkcijas nodošanai AMD.