1264 - ĀRSTNIECĪBAS VAI VESELĪBAS APRŪPES IESTĀŽU ĒKAS TELPU GRUPAS AR TELPU EKSPLUATĀCIJA PRET TELPU FUNKCIJAS ANČAŠANAS

IEŅĒMTĀS ĀRSTNIECĪBAS (DIENAS KAROŠU) 1264 - ĀRSTNIECĪBAS VAI VESELĪBAS APRŪPES IESTĀŽU ĒKAS

TREŠĀ STĀVA TELPU EKSPLUATĀCIJA

Nr.	TELPAS NOSAUKUMS	m²
1	KĀPŅU TELPA	16.3
2	GAITENIS	107.7
3	PELUĶAMAS	1.9
4	PRIEKŠTELPA	3.8
5	TUALETE	1.8
6	SANMEZGLIŅAS TELPA	5.7
7	KABINETS	10.6
8	KABINETS	10.9
9	KABINETS	10.9
10	APKALPOJOŠĀS KABINETS	20.1
11	PALĀTA P1	11.7
12	PALĀTA P2	10.8
13	TUALETE	8.0
14	ATKRITUMU TELPA	1.0
15	SANMEZGLIŅAS TELPA	1.4
16	KĀPŅU TELPA	16.1
17	GAITENIS	81.5
18	KABINETS	8.0
19	PRIEKŠTELPA	10.2
20	PRIEKŠTELPA	9.8
21	PROCEDŪRU TELPA 1	21.8
22	PROCEDŪRU TELPA 2	21.8
23	PRIEKŠTELPA	4.2
24	KIRURĢIJAS KABINETS	11.7
25	PALĀTA P3	12.2
26	KABINETS	16.1
27	KABINETS	15.9
28	KABINETS	16.6
29	KABINETS	16.8
30	KABINETS	16.6
31	KIRURĢIJAS KABINETS	16.4
32	KABINETS	16.6
33	KABINETS	16.7
34	KABINETS	16.3
35	KABINETS	16.7
36	KABINETS	15.2
37	KABINETS	28.5
38	TUALETE	1.8
39	PRIEKŠTELPA	2.1
40	KABINETS	15.2
41	KABINETS	14.4
42	KABINETS	10.6
43	KABINETS	16.6
44	KIRURĢISKOŠANAS TELPA	7.8
45	KABINETS	25.2
46	KABINETS	20.3
47	KABINETS	9.8
48	KABINETS	10.4
49	KABINETS	9.3
	LAUKUMI - STĀVA KOPĀ	801.5

1264 - ĀRSTNIECĪBAS VAI VESELĪBAS APRŪPES IESTĀŽU ĒKAS TELPU GRUPAS AR TELPU EKSPLUATĀCIJA PRET TELPU FUNKCIJAS ANČAŠANAS

IEŅĒMTĀS ĀRSTNIECĪBAS (DIENAS KAROŠU) 1264 - ĀRSTNIECĪBAS VAI VESELĪBAS APRŪPES IESTĀŽU ĒKAS

TREŠĀ STĀVA TELPU EKSPLUATĀCIJA

Nr.	TELPAS NOSAUKUMS	m²
1	KĀPŅU TELPA	16.3
2	GAITENIS, PRIEKŠTELPA	114.6
3	PELUĶAMAS	1.9
4	PRIEKŠTELPA	3.8
5	TUALETE	1.3
6	SANMEZGLIŅAS TELPA	5.7
7	KABINETS	10.6
8	KABINETS	10.9
9	KABINETS	10.9
10	KABINETS	10.1
11	KABINETS	10.8
12	ĒDAS TELPA	11.8
13	PRIEKŠTELPA	2.6
14	TUALETE	2
15	ATKRITUMU TELPA	1
16	SANMEZGLIŅAS TELPA	1.4
17	KĀPŅU TELPA	16.1
18	KABINETS	18.2
19	GAITENIS	13.7
20	PRIEKŠTELPA	10.8
21	DIŽKOPŠU TELPA	22.8
22	DIŽKOPŠU TELPA	10.1
23	GAITENIS	10.0
24	KABINETS	32.0
25	KABINETS	32.2
26	KABINETS	16.6
27	KABINETS	16.8
28	KABINETS	16.6
29	KABINETS	16.4
30	KABINETS	16.6
31	KABINETS	16.7
32	KABINETS	16.1
33	KABINETS	14.7
34	KABINETS	15.2
35	KABINETS	28.8
36	TUALETE	1.8
37	PRIEKŠTELPA	2.1
38	KABINETS	13.2
39	KABINETS	14.4
40	KABINETS	12.6
41	KABINETS	16.6
42	KABINETS	7.8
43	KABINETS	21.2
44	KABINETS	20.3
45	KABINETS	9.8
46	KABINETS	10.4
47	KABINETS	9.3
	LAUKUMI - STĀVA KOPĀ	811.7

1 Ventilācija 3. stāva plāns
1 : 100

2 3. stāva plāna sadaļījuns kārtās
1 : 100

A1 01 1 : 100 — 4.stāva grīdas pārseguns / 3.stāva grīdas pārseguns

A2 02 1 : 100 — 4.stāva grīdas pārseguns / 3.stāva grīdas pārseguns

A3 03 1 : 100 — 4.stāva grīdas pārseguns / 3.stāva grīdas pārseguns

A4 04 1 : 100 — 4.stāva grīdas pārseguns / 3.stāva grīdas pārseguns

A5 05 1 : 100 — 4.stāva grīdas pārseguns / 3.stāva grīdas pārseguns

A6 06 1 : 100 — 4.stāva grīdas pārseguns / 3.stāva grīdas pārseguns

A7 07 1 : 100 — 4.stāva grīdas pārseguns / 3.stāva grīdas pārseguns

Piezīmes:

1) PN-1 sistēmas gaisavadi ir izbūvēti atbilstoši šī objekta norādītajiem apjomiem būvniecības tāmēs.

2) PN-1 ventiekārta ir iereguleta un gatava lietošanai, ventiekārtas darbību varēs uzsākt pēc pilnas PN-1 gaisavadu sistemas izbūves cita projekta ietvaros.

2) PN-1 sistēmas gaisa plūsmu varēs iereguiēt tikai pēc pilnas PN-1 gaisavadu izbūves un tā neietilpst šī līguma ietvaros.

Ventilācijas nosacīto apzīmējumu tabula

Nr.p.k.	Apzīmējums	Paskaidrojums
1	125 190 m³/h	Izsūce - plūsma m³/h
2	RG=1.50 m	Absolūtā atšāluma no gaisa vada centra (ċ) līdz grīdas līmenim apaļam gaisa vadam; attāluma no gaisa vada apakšas (a) līdz grīdas līmenim kantainam gaisa vadam
3	Hgl-800x100 280 m³/h	Gaisa sadalītāja apzīmējums - izsūce - plūsma m³/h
4	SV1-PN1-1	Stāvvada-sistēmas numurs-kārtas numurs
5	VL-160	Vārsta apzīmējums - izsūce
6	12	Izolācijas robeža

Ventilācijas gaisa sadalītāju apzīmējumu tabula

Nr.p.k.	Gaisa sadalītāja apzīmējums	Tips	Ražotājs, vārsta marka
1	Pg1	Piepūles gaisa sadalītājs ar plūsmas intensitātes regulāciju (apaļas formas)	Halton, ULA
2	Pg2	Kvadrātveida konisks tipa piepūles gaisa difūzors	Halton, DFA
3	Pg3	Konusveida tipa piepūles gaisa difūzors	Halton, TRB
4	Ng1	Nosūces gaisa sadalītājs ar plūsmas intensitātes regulāciju (apaļas formas)	Halton, ULA
5	Ng2	Nosūces gaisa sadalītājs ar šķeltām horizontālām un vertikālām lāpstiņām	Flākt group, SV1
6	Iz1	Gaisa izņemšanas reste	Flākt group, RISE
7	Ie1	Gaisa iegemšanas reste	Halton, USI/A

Ventilācijas nosacīto apzīmējumu tabula

Nr.p.k.	Apzīmējums	Paskaidrojums
1		PN1 sistēmas piepūles gaisa vads
2		PN1 sistēmas nosūces gaisa vads
3		PN2 sistēmas piepūles gaisa vads
4		PN2 sistēmas nosūces gaisa vads
5		PN1 sistēmas gaisa izņemšanas gaisa vads
6		PN1 sistēmas gaisa izņemšanas gaisa vads
7		PN2 sistēmas gaisa izņemšanas gaisa vads
8		PN2 sistēmas gaisa izņemšanas gaisa vads
9		Izolēts gaisa vads
10		Potenciālais gaisa vads

Ventilācijas vārstu apzīmējumu tabula

Nr.p.k.	Vārsta apzīmējums	Tips	Ražotājs, vārsta marka
1	Dv1	Taurulītipa droselvārsts	Halton, PTD/B
2	Dv2	Mainīgās gaisa plūsmas (VAV) vārsts	Systemair, OPTIMA-R
3	Dv3	Pastāvīgās gaisa plūsmas (CAV) vārsts	Systemair, HOTUS-S
4	Dv4	Žalūzijtipa droselvārsts	Halton, UTK/R
5	Dv5	IRIS tipa droselvārsts ar iglektām lāpstiņām	Halton, PRA
6	Uv1	Ūdusdzīvošais vārsts ar kūstošu ieliktni, nostrādes temperatūra 72C	Lindab, WH 25
7	Uv2	Ūdusdzīvošais vārsts ar kūstošu ieliktni, nostrādes temperatūra 72C	Lindab, WK 25

Trokšņu slāpētāju apzīmējumu tabula

Nr.p.k.	Trokšņu slāpētāja apzīmējums	Marka	Ražotājs
1	TH1	KVAPL-100-300-3	Lindab
2	TH2	KVAPL-125-300-3	Lindab
3	TH3	KVAPL-160-300-3	Lindab
4	TH4	KVAPL-160-600-3	Lindab
5	TH5	KVAPL-200-300-3	Lindab
6	TH6	KVAPL-200-600-3	Lindab
7	TH7	DLD-400-200-500-1 009	Lindab
8	TH8	DLD-400-200-900-1 009	Lindab
9	TH9	DLD-600-300-1 000-1012	Lindab
10	TH10	DLD-1000-400-500-1016	Lindab
11	TH11	DLD-1400-600-500-1022	Lindab
12	TH12	LRLB-300-150-300	Lindab

Būvniecības ierosinātājs:				Objekts:
Rīgas Stradiņa Universitāte, Reģ. Nr. 90000013771 Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007				*RSU Ēkas Dzirciema iela 20, Rīgā 3.stāva telpu daļas atjaunošana*
		Paraksts	Datums	Adrese:
				Dzirciema iela 20, Rīga
Apstiprināja	Māris Klints		18.03.24	
Izstrādāja	Edgars Senkāns		18.03.24	Lapas nosaukums:
				VENTILĀCIJA
				3. stāva plāns

NEXT HOME

Stapriņu iela 10, Stapriņi, Ādažu novads, LV-2164, Reģ. nr. 40003722307

Līguma Nr.:**3-L-2/27/2023**
Arhīva Nr.: -
Mērogs: b/m

Stadija	Ras. Nr.	Lapa
BP	AVK-V	

A0