

APSPRIEDES ZIŅOJUMS

“Aukstuma iekārtu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Rīgas Centrāltirgus paviljonā gaļas un zivju produkcijas tirdzniecībai”

identifikācijas Nr. RN 2026/48

1.	Pasūtītājs:	SIA "Rīgas nami"
2.	Kontaktpersona:	Administratīvā departamenta Iepirkumu nodaļas vecākais iepirkumu speciālists – Edvīns Vīksna, tālr.: 20874941, e-pasts: iepirkumi@rigasnami.lv
3.	Apspriedes tiesiskais pamats:	Publisko iepirkumu likuma 18. panta 2. ¹ daļa.
4.	Plānotais iepirkuma priekšmets:	Aukstuma iekārtu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Rīgas Centrāltirgus paviljonā gaļas un zivju produkcijas tirdzniecībai atbilstoši Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās Galvenais CPV kods: 42513000-5 (Dzesēšanas un saldēšanas iekārtas). Papildu CPV kodi: 45255400-3 (Montāžas darbi), 50730000-1 (Dzesēšanas ierīču remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi); Paredzamā kopējā līgumcena: 1 100 000,00 EUR (viens miljons viens simts tūkstoši eiro) bez PVN. Līguma izpildes termiņš: ne ilgāk kā 5 (piecu) mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas.
5.	Apspriedes izsludināšanas datums:	04.09.2026.
6.	Piegādātāju priekšlikumu iesniegšanas termiņš	21.09.2026. plkst. 9:30 Apspriede rakstiskā formā.
7.	Apspriežamie jautājumi:	Atklāta konkursa “Aukstuma iekārtu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Rīgas Centrāltirgus paviljonā gaļas un zivju produkcijas tirdzniecībai” identifikācijas Nr. RN 2026/48 kvalifikācijas, tehniskās specifikācijas/tehniskā-finanšu piedāvājuma, vērtēšanas un līguma prasības.
8.	Dalībnieku skaits, kuri iesnieguši priekšlikumus apspriedē:	Noteiktajā laikā tika saņemti priekšlikumi no 1 (viena) tirgus dalībnieka.
9.	Saņemtie priekšlikumi/komentāri:	SIA “VITRUM mēbeles un iekārtas” lūdz precizēt Tehniskās specifikācijas 6.26. punktā noteikto prasību par elektroenerģijas kontrolskaitītāju uzstādīšanu, proti, vai kontrolskaitītājs jāparedz katrai atsevišķai aukstuma vitrīnai (modulim). Piegādātājs prasību ir sapratis pareizi. Elektroenerģijas kontrolskaitītājs ir jāparedz katram atsevišķam aukstuma iekārtas modulim.
10.	Apspriedes rezultāts:	Nodot apspriedes rezultātus un pretendenta komentārus iepirkumu komisijai izvērtēšanai, vai ir nepieciešams veikt izmaiņas konkursa prasībās.

Apspriedes veicējs

E. Vīksna