Iepirkuma komisijas 2024. gada 14. oktobra sēdē sniegtās atbildes uz ieinteresētā piegādātāja uzdotajiem jautājumiem par atklātu konkursu "Remontmateriālu un to piederumu iegāde" identifikācijas Nr. VAMOIC 2024/62 (turpmāk – atklāts konkurss)

1. **Jautājums:** Lūdzam iekļaut garuma pielaidi +/-10%.

31	Izmēri 4,2x45mm (+/- 1mm). Dzeltens pasivējums, galvas skrūve iekštelpām. Izmantošanas iespējas: koksne, koksnes šķiedru plāksnes. Maza vītne, TORX (100 gab)	iepakojums	50

1. Atbilde: Informējam, ka garuma pielaide netiks mainīta.

2. **Jautājums:** Lūdzu piemērot pielaidi augstumam +/-2mm, lai varētu piedāvāt produktus no plašāka ražotāju klāsta.

59	Stūra šina 3.0 m 25x25 mm (+/- 0,1mm) cink. 701-004 (+/- 0,1m)	gab	100

2.Atbilde: Informējam, ka minētās preces aprakstā veikti precizējumi. Skatīt pielikumā.

3. **Jautājums:** Lūdzam precizēt cementa marku, cements bez piedevām (CEM I) fasētā veidā nav pieejams. Fasētā veidā ir pieejams cements ar kopējo piedevu daudzumu 21 līdz 35%, saskaņā ar standartu EN197-1. (CEM II).

79	Cements CEM I 500 42.5, iepakojuma svars: 35 kg (+/- 0,5kg)	gab	100

3.Atbilde: Informējam, ka minētās preces aprakstā veikti precizējumi. Skatīt pielikumā.

Pielikumā: Nolikuma Pielikumā Nr. 8 "Tehniskais un finanšu piedāvājums" ar precizējumu.

Iepirkuma komisijas sniegtās atbildes ir neatņemama atklāta konkursa nolikuma sastāvdaļa.