

Ķekavas novada pašvaldības iepirkumu komisija atklāta konkursa "Būvdarbu veikšana jaunas pirmsskolas izglītības iestādei Titurgā, Baložu pilsētā, Ķekavas novadā", identifikācijas Nr. ĶNP 2024/76, ietvaros ir saņēmusi ieinteresētā piegādātāja jautājumus un sniedz uz tiem atbildes

Nr. p.k.	*Jautājums*	*Atbilde*
1.	Atbildēs 20.11.2024 pasūtītājs uz jautājumu – Tāmē 2,1 pozīcijās nr.57-71 norādīts – iekļauts AR specifikācijā. Lūgums precizēt, kur AR darbu apjomos ir iekļauti šie darbi. Pasūtītājs atbildēja – Lapā AR-6.25. Vēlamies atkāroti lūgt norādīt DARBU APJOMOS, kur ir iekļaut šie darbi. Pretendentam ir jāiesniedz finanšu piedāvājums excel formātā, kurā jābūt iekļautiem visiem darbiem, kas ir norādīti projektā, tajā skaitā lapā AR-6.25.	Tiek veikti grozījumi 5.1. pielikumā - tāmes formā. No Darbu apjomiem Nr.2.1 tiek dzēstas poz. Nr 57-61,63-70.
2.	Atbildēs 20.11.2024 uz jautājumu nr.2 pasūtītājs atbild – Lapā AR-6.10, kā arī tāmēs ir doti pareizie piekārto griestu profili. Vēlamies atkārtoti norādīt, ka gan lapā AR-6.10, gan tāmē ir norādīts CEWOOD CW-W25S-**P5**-1200x600-N, bet lai būtu precīzi būtu nepieciešams labot uz CEWOOD CW-W-W25S-**P5G**-1200x600-N. Lai labāk izprastu jautājuma būtību, pievienojam vizuālu attēlojumu griestiem P5 un P5G.   	Tiek veikti grozījumi 5.1. pielikumā - tāmes formā. Koriģēts poz. apraksts tāmē Nr.1.9 poz. Nr.1,8,9,10

3.	Pretendents iepirkuma “Būvdarbu veikšana jaunas pirmsskolas izglītības iestādei Titurgā, Baložu pilsētā, Ķekavas novadā”, identifikācijas Nr. ĶNP 2024/76, ietvaros ir uzdevis pasūtītājam jautājumu – “Lūgums precīzi norādīt, kuras metāla konstrukcijas nepieciešams apstrādāt ar ugunsdrošo krāsojumu R60. Šobrīd visiem metāliem tāmē ir piezīme – t.sk. ugunsdrošais krāsojums. Skaidrs, ka visas konstrukcijas nav jāapstrādā.” Uz minēto jautājumu pasūtītājs ir sniedzis atbildi, ka “Teksts "t.sk. Ugunsdrošais pārklājs" pie metāla konstrukciju montāžas pozīcijām nozīmē, ka, ja konstrukcijai ir nepieciešama ugunsdrošā apstrāde, tad tā arī ir jāievērtē cenā.” Pretendents vēlas vērst pasūtītāja uzmanību, ka sniegtā atbilde ir nekonkrēta un ka konkrētais iepirkums ir par būvdarbu veikšanu, nevis būvprojekta izstrādi un būvdarbu veikšanu. Šajā sakarā jānorāda, ka saskaņā ar Būvniecības likuma 17.panta otro daļu **būvdarbus organizē un veic atbilstoši būvprojektam.** Tātad pasūtītājam kā būvprojekta pasūtītājam ir jāzina un precīzi jānorāda, kuras metāla konstrukcijas nepieciešams apstrādāt ar ugunsdrošo krāsojumu R60, jo būvdarbu veicējam pašam normatīvais regulējums šādas izvēles tiesības nepiešķir. Šajā sakarā vēršama ir arī pasūtītāja uzmanība uz Publisko iepirkumu likuma 20.panta trešajā daļā noteikto, ka **būvdarbu apjomus nosaka saskaņā ar būvprojektu un ietver būvdarbu apjomu sarakstā.** No minētā secināms, ka pasūtītājam, lai visi pretendenti varētu sagatavot un cenā ievērtēt vienādas prasības par ugunsdrošā krāsojuma R60 nepieciešamību, ir precīzi jānorāda, kur šāds ugunsdrošais krāsojums ir nepieciešams. Līdz ar to atkārtoti lūdzam precīzi norādīt, kuras metāla konstrukcijas nepieciešams apstrādāt ar ugunsdrošo krāsojumu R60.	Tiek veikti grozījumi 5.1. pielikumā tāmes formā. Izveidota jauna pozīcija tāmē Nr.1.11 poz. Nr.15. Koriģēts teksts metālu izgatavošanas un montāžas pozīcijās.