Ķekavas novada pašvaldības iepirkumu komisija atklāta konkursa "Būvdarbu veikšana jaunas pirmsskolas izglītības iestādei Titurgā, Baložu pilsētā, Ķekavas novadā", identifikācijas Nr. ĶNP 2024/76, ietvaros ir saņēmusi ieinteresētā piegādātāja jautājumu un sniedz uz to atbildi

Nr. p.k.	*Jautājums*	*Atbilde*
1.	Lok. tāme 2.3 "Apkure", pozīcija (sk. zemāk). Lūgums precizēt pozicionēšanas paneļa biezumu? 32 | | Cauruļu pozicinēšanas panelis x-net C-11 | | m2 | 4318	Informējam, ka tas ir rūpnieciski ražots panelis, plastmasas, ar pumpām, kurā stiprina caurules, pumpas augstums aptuveni 16 mm.