Ķekavas novada pašvaldības iepirkumu komisija atklāta konkursa "Būvdarbu veikšana jaunas pirmsskolas izglītības iestādei Titurgā, Baložu pilsētā, Ķekavas novadā", identifikācijas Nr. ĶNP 2024/76, ietvaros ir saņēmusi ieinteresētā piegādātāja jautājumu un sniedz uz to atbildi

Nr. p.k.	*Jautājums*	*Atbilde*
1.	Lūgums precīzi norādīt, kuras metāla konstrukcijas nepieciešams apstrādāt ar ugunsdrošo krāsojumu R60. Šobrīd visiem metāliem tāmē ir piezīme – t.sk. ugunsdrošais krāsojums. Skaidrs, ka visas konstrukcijas nav jāapstrādā.	Ņemot vērā jautājumu apjomu un būtiskumu iepirkuma sekmīgai realizācijai, atbilde tiks sniegta turpmākajā sarakstē.