
Ķekavas novada pašvaldības iepirkumu komisija atklāta konkursa "Būvdarbu veikšana jaunas pirmsskolas izglītības iestādei Titurgā, Baložu pilsētā, Ķekavas novadā", identifikācijas Nr. ĶNP 2024/76, ietvaros ir saņēmusi ieinteresētā piegādātāja jautājumus un sniedz uz tiem atbildes

Nr. p.k.	*Jautājums*	*Atbilde*
1.	Tāmes 4.1. pozīcijās nr. 32 un 33, norādīts EPDM lietās gumijas segums. Lūdzam precizēt: 1.1. kāds ir kopējais seguma biezums SBR + EPDM 1.2. kādi toņi ir paredzēti pēc RAL kataloga EPDM granulām un kādos apjomos 1.3. vai ir paredzēti kādi zīmējumi un raksti EPDM seguma virskārtā?	1.1 Kopējais ir dots detaļgriezumos: 80mm un 50mm. No tā 10mm ir EPDM, pārējais SBR. 1.2. Jebkurš no šīm standarta toņiem. Precizēt AU stadijā  1.3. Zīmējumi nav paredzēti.
2.	Tāmes 4.1. pozīcijā nr. 42 ir norādīts, ka sēdvietas garums 6,m, bet labiekārtojuma plānā TS-CD-05, ņemot vērā solu izvietojumu, ir secināms, ka 6,m garus solus nav iespējams izvietot tā kā tas ir norādīts. Lūdzam sniegt precizētu specifikāciju par solu sadalījumu pēc sēdvietas garumiem, kā arī sniegt specifikāciju par paredzētajām atzveltnēm, ja tādas ir paredzētas. Piemērs: 	Sola garumu paredzēt 1,8m, savukārt atzveltnes garumu 1,6 m. Tāme precizēta.