Ķekavas novada pašvaldības iepirkumu komisija atklāta konkursa “Būvdarbu veikšana jaunas pirmsskolas izglītības iestādei Titurgā, Baložu pilsētā, Ķekavas novadā”, identifikācijas Nr. ĶNP 2024/76, ietvaros ir saņēmusi ieinteresētā piegādātāja jautājumus un sniedz uz tiem atbildes

Nr. p.k.	*Jautājums*	*Atbilde*
1.	Tāmē 1.11 pozīcijā 11. norādīts materiāls "KERDYN GREEN (vai ekvivalents) 120 mm tipa siltumizolācija". Kāds ir šī materiāla minimālais blīvums?	Spiedes stiprība 3,2 N/mm² (perpendikulāri plaknei), 2,1 N/mm² (paralēli plaknei) EN 826’. E - modulis spiedē 118 N/mm² (perpendikulāri plaknei),106 N/mm² (paralēli plaknei) EN 826. Lieces stiprība (t =15 mm, kausējuma līnijas garenvirzienā) 3,1 N/mm² EN 310. Lieces stiprība (t =15 mm, kausējuma līnijas šķērsvirzienā) 2,5 N/mm² EN 310. Siltumvadītspējas koeficients 0,043 W/(m K) DIN EN 12667.
2.	Tāmē 4.1 sadaļā "aprīkojums" nav norādītas ceļa zīmes 860, kas ir parādītas rasējumā TS-CD-03. Vai tās ir jāiekļauj piedāvājumā?	Jā, ir jāiekļauj.
3.	Lūdzu precīzāku informāciju par parketu tāmē 1.6 pozīcijas 44. un 62. - cik liels dēlis, kāda virsmas apstrāde, cik biezs apakšklājs? Vai parketam paredzēti garie dēļi vai skujiņa?	Step and wall, trīsslāņa parkets ar HDF vidusslāni, kas nodrošina papildus izturību pret iespiedumiem. Colection: Mineral, Color:Earth oak Size:1805x195x12 Cēlkoka virsējais slānis: 0.5mm Apstrāde – lakots ar speciālu laku kas paredzēta lielas noslodzes telpām- Brushed and Protected (Ar papildus noturību 32 klase)
4.	Vai ir noteikts kāda suga jāizmanto kokmateriālam?	Atbilstoši paredzētajam pielietojumam. Apdares materiāliem lūdzam skatīt apdares tabulu.
5.	Kāds ir pieļaujamais mitruma % kokmateriālam?	Ārdarbiem ap 20%, iekšdarbiem 8-12%, sienu un jumta konstrukcijām 15-20%.

6.	Vai kokmateriālam jābūt ēvelētam vai drīkst būt zāģmateriāls.	Atbilstoši paredzētajam pielietojumam. Apdares materiāliem lūdzam skatīt apdares tabulu.
7.	Vai kokmateriālam jābūt imprignētam (ja jā, tad kādā krāsā - zaļā vai brūnā)?	Jā, brūnā.