Ķekavas novada pašvaldības iepirkumu komisija atklāta konkursa "Būvdarbu veikšana jaunas pirmsskolas izglītības iestādei Titurgā, Baložu pilsētā, Ķekavas novadā", identifikācijas Nr. ĶNP 2024/76, ietvaros ir saņēmusi ieinteresētā piegādātāja jautājumus un sniedz uz tiem atbildes

Nr. p.k.	*Jautājums*	*Atbilde*
1.	Tāmē 1.3 sadaļā NS 1.4 (93. poz.) nav iekļauta sienu apmetuma ierīkošana, bet rasējumā AR-6.6 griezumā NS 1.4 tāds ir norādīts. Lūgums precizēt.	Saskaņā ar rasējumu AR-6.6. Tāme precizēta.
2.	Rasējumā AR-6.6 griezumā NS 1.4 bloku biezums ir norādīts 200mm, bet tāmē 1.3 sadaļā NS 1.4 (93. poz.) norādīts 300mm. Lūgums precizēt.	Saskaņā ar rasējumu AR-6.6. Tāme precizēta.
3.	Tāmē 1.3 sadaļā NS 1.4 nav norādīta skaņas izolācija KNAUF insulation, bet rasējumā AR-6.6 griezumā NS 1.4 tāda ir norādīta. Lūgums precizēt.	Saskaņā ar rasējumu AR-6.6. Tāme precizēta.
4.	Vai tāmē 1.10 sadaļa AS 1.0 (poz. 3. - 6.) nedublējas ar tāmē 1.3 sadaļu AS 1.0 (poz. 82. - 85.)? Lūgums precizēt.	No lokālās tāmes Nr. 1.3. dzēstas pozīcijas Nr.82-85.
5.	Rasējumā TS-CD-05 norādīti Hardwood sols ODK058-23. Kopējais apjoms 92 gabali. Lūgums precizēt, cik soli jāparedz ar atzveltnēm un cik soli bez?	Visi soli jāparedz ar atzveltnēm.