Ķekavas novada pašvaldības iepirkumu komisija atklāta konkursa "Būvdarbu veikšana jaunas pirmsskolas izglītības iestādei Titurgā, Baložu pilsētā, Ķekavas novadā", identifikācijas Nr. ĶNP 2024/76, ietvaros ir saņēmusi ieinteresētā piegādātāja jautājumus un sniedz uz tiem atbildes

<table>
<tr><th>Nr. p.k.</th><th>Jautājums</th><th>Atbilde</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Lokāla tāme 4.1 "Teritorijas labiekārtošana" pozīcija nr. 3
<table><tr><td>Gultnes sagatavošana ceļiem un laukumiem,lieko grunti aizvedot uz atbērtni</td><td>m2</td><td>10 102,20</td></tr></table>
Lūdzam norādīt līdz kādam dziļumam nepieciešams sagatavot gultni, vai izteikt šo darbu pozīciju mērvienībā "m3", kā tas ir norādīts lokālajā tāmē 1,1 "zemes darbi".</td><td>Skatīt kopā ar Pārskatu par ģeotehniskās izpētes darbiem. Jānoņem augsnes un kūdras slānis. Dziļums 0,5-1m.</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Lokāla tāme 4.1 "Teritorijas labiekārtošana" pozīcijas nr. 32; 33 un 34
<table><tr><td>32</td><td></td><td>EPDM (vai ekvivalents) lietās gumijas seguma izbūve t.sk. Apakšslāņi 50 mm</td><td>m2</td><td>1 736,00</td></tr><tr><td>33</td><td></td><td>EPDM (vai ekvivalents) lietās gumijas seguma izbūve t.sk. Apakšslāņi 80 mm</td><td>m2</td><td>1 002,00</td></tr><tr><td>34</td><td></td><td>Gumijas mulča starp laukumiņiem t.sk. Apakšslāņi</td><td>m2</td><td>228,00</td></tr></table>
Lūdzam norādīt kādi apakšslāņi ir jāparedz šajās pozīcijās un kādā biezumā?</td><td>Apakšslānis analogs betona bruģakmens ietvēm.</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Lokāla tāme 4.1 "Teritorijas labiekārtošana" pozīcija nr. 42
<table><tr><td>42</td><td></td><td>masīvas tropu dzelzskoka (vai ekvivalents- lapegle) gulšņu detaļas izmērā 300 mm x 300 mm tiek izmantotas Hardwood kolekcijas solu sēdvirsmās.
Pēc izvēles pieejama LED apgaismojuma instalācija.
Metāliskās virsmas ar pulverkrāsojumu "SAHARA PROTECT".
Augstums - 500mm
Platums - 300mm
Atzveltenes garums - diapazonā no 5m,</td><td>gb</td><td>92</td></tr></table></td><td>Sola garumu paredzēt 1,8m, savukārt atzveltnes garumu 1,6 m.
Tāme precizēta.</td></tr>
</table>

			Sēdvietas garums 6 m. Hardwood sols - ODK058-23 (vai ekvovalents)			
	Norādīts sēdvietas garums 6 m, savukārt nomērot šī sola garumu labiekārtojuma plānā tas ir ~ 1,8m garumā. Lūdzam precizēt informāciju.					