
Ķekavas novada pašvaldības iepirkumu komisija atklāta konkursa "Būvdarbu veikšana jaunas pirmsskolas izglītības iestādei Titurgā, Baložu pilsētā, Ķekavas novadā", identifikācijas Nr. ĶNP 2024/76, ietvaros ir saņēmusi ieinteresētā piegādātāja jautājumus un sniedz uz tiem atbildes

Nr. p.k.	*Jautājums*	*Atbilde*
1.	Tāmē nav iekļautas mēbeļu specifikācijā (rasējums AR-6.23 Mēbeļu specifikācija) norādītās mēbeles. Vai tās ir nepieciešams iekļaut piedāvājumā?	Nē, nav nepieciešams iekļaut piedāvājumā. Mēbeļu iegādei tiks veikts atsevišķs iepirkums.
2.	Vai betona apjomos (rasējumā BK-01.2_Bērnudārza ēkas būvapjomu kopsavilkums) ir ieskaitītas dzelzsbetona pārsedzes?	 Jā, augstāk atzīmētās.
3.	Mezglos AR 7.3 un AR 7.5 ir norādītas šķiedrcementa plāksnes (2x8mm), bet nav norādīta to krāsa? Lūgums precizēt.	Paredzētā krāsa - RAL 7037
4.	Vai tāmē 2.1 sadaļā - Sanitārtehniskās ierīces (poz. 57. - 71.) visas ierīces ir iekļautas zem tāmē 2.1 sadaļas - Sanitārtehniskās ierīces AR (poz. 73. - 123.)? Jo zem sadaļas - Sanitārtehniskās ierīces AR neatrodu tur tādas pozīcijas kā - (62., 64., 65., 71.)	Lokālā tāme Nr.2.1. koriģēta.
5.	Projektā ir atsauce uz rasējumu TN-1.2, kuru kopējā projekta mapē nav iespējams atrast. Lūgums precizēt.	Pievienojam rasējumu TN-1.2.
6.	Vai būvniekam cenā jāievērtē tehnoloģiskais aprīkojums, piemēram virtuves iekārtas?	Nē, nav jāievērtē.