Par atklātu konkursu
"ŪDENSVADA TĪKLU ATJAUNOŠANA AR SAGRAUŠANAS METODI RĪGĀ, IMANTAS, VECPILSĒTAS, PĻAVNIEKU UN ZIEPNIEKKALNA APKAIMĒS"
(identifikācijas Nr.RŪ-2024/248)

Rīgā, 2025.gada 20.februārī

Papildu informācija Nr.1

Ar šo iepirkuma komisija sniedz atbildes uz ieinteresētā piegādātāja jautājumiem par atklāta konkursa "Ūdensvada tīklu atjaunošana ar sagraušanas metodi Rīgā, Imantas, Vecpilsētas, Pļavnieku un Ziepniekkalna apkaimēs" (identifikācijas Nr.RŪ-2024/248; turpmāk - atklāts konkurss) nolikumu.

1.jautājums:
Kāpēc 4.iepirkuma daļai garantijas termiņš ir 5 gadi, nevis 3, kā 2.grupas būvei?

1.atbilde:
Pasūtītājs ir veicis grozījumus atklāta konkursa nolikuma 12.pielikuma "Līguma projekts" 11.1.punktā, nosakot, ka garantijas termiņš darbiem Rīgā, Ozolciema ielā posmā no mezgla U1M-1 līdz U1M-29 (4.iepirkuma daļa) ir 3 (trīs) gadi. Lūdzu skatīt Nolikuma grozījumus Nr.1.

2.jautājums:
Lūdzam precizēt, vai cauruļvadu izbūvei ar atklāto rakšanu un sagraušanu jāizmanto caurules ar integrēto signālkabeli vai nē?

2.atbilde:
Pasūtītājs norāda, ka caurulēm, kas paredzētas izbūvei ar beztranšejas metodi, jābūt ar rūpnieciski iestrādātu signālstiepli un caurules, kas paredzētas izbūvei ar atklāto tranšeju, var būt gan ar rūpnieciski iestrādātu signālstiepli, gan ar izvietotu atsevišķi pie cauruļvada.
Ar detalizētāku informāciju par prasībām būvdarbos izmatotajiem materiāliem uzņēmējs var iepazīties SIA "Rīgas ūdens" mājaslapā https://www.rigasudens.lv/lv/prasibas-buvizstradajumiem-un-citiem-materialiem.

3.jautājums:
Ņemot vērā, ka dažiem mezgliem un cauruļvadu posmiem shēmās ir piezīmes, ka to novietojums nav precīzi noteikts, nav iespējams precīzi prognozēt būvbedru novietojumu un izmērus un attiecīgi arī segumu atjaunošanas apjomus, lūdzam apstiprināt, ka seguma atjaunošanas darbu apmaksa tiks veikta atbilstoši faktiskiem apjomiem pēc pretendenta piedāvājuma tāmes cenām.

3.atbilde:
Pasūtītājs informē, ka faktiskie asfalta seguma atjaunošanas apjomi tiks apstiprināti, ja konkrētā objekta atbildīgais būvuzraugs pēc papildus darbu izvērtēšanas sniegs apstiprinājumu, ka atjaunojamā asfalta apjoma palielināšanās iemesli ir pamatoti.