Par atklātu konkursu
"ŪDENSVADA TĪKLU ATJAUNOŠANA AR SAGRAUŠANAS METODI RĪGĀ, IMANTAS, VECPILSĒTAS, PĻAVNIEKU UN ZIEPNIEKKALNA APKAIMĒS"
(identifikācijas Nr.RŪ-2024/260)

Rīgā, 2025.gada 20.februārī

Papildu informācija Nr.1

Ar šo iepirkuma komisija sniedz atbildi uz ieinteresētā piegādātāja jautājumu par atklāta konkursa "Ūdensvada tīkla atjaunošana ar sagraušanas metodi Rīgā, Citadeles ielā un Pils laukumā" (identifikācijas Nr.RŪ-2024/260; turpmāk - atklāts konkurss) nolikumu.

Jautājums:
Izvērtējot objekta specifiku, norādām, ka ķeta caurules ievilkšanas ar salaušanu esošajā ķeta caurulē procesā ir ļoti lielas slodzes uz cauruļu savienojumiem un ir risks, ka ievilkšana nebūs iespējama. Rekomendējam izskatīt iespēju nomainīt cauruli uz PE.

Atbilde:
Pasūtītājs ir izvērtējis saņemto jautājumu un veicis grozījumus atklāta konkursa nolikumā, nomainot būvdarbos izmantojamo materiālu uz PE cauruļvadu. Lūdzu skatīt Nolikuma grozījumus Nr.1.