SIA "RĪGAS ŪDENS"
IEPIRKUMA KOMISIJAS 18.12.2024. SĒDĒ
PROTOKOLS NR.1

ATKLĀTA KONKURSA

"KANALIZĀCIJAS SŪKŅU PIEGĀDE"

(IDENTIFIKĀCIJAS NR.RŪ-2024/246)

NOLIKUMS

SATURA RĀDĪTĀJS

1. Ziņas par Pasūtītāju 3
2. Vispārīga informācija 3
3. Informācijas apmaiņas kārtība 5
4. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas kārtība 5
5. Piedāvājuma noformējuma prasības 6
6. Apakšuzņēmēji un personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās 7
7. Pretendentu izslēgšanas noteikumi 7
8. Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti 7
9. Pretendentu kvalifikācijas prasības un iesniedzamie dokumenti 8
10. Tehniskais piedāvājums 10
11. Finanšu piedāvājums 10
12. Pretendentu un piedāvājumu vērtēšana 10
13. Komisijas, Pasūtītāja, Piegādātāju un Pretendentu tiesības un pienākumi 13
14. Apakšuzņēmēju saraksts 14
15. Konkursa rezultātu paziņošanas un līguma slēgšanas kārtība 14
16. Līguma slēgšanas kārtība 14
17. Citi noteikumi 14

1.pielikums – Pieteikuma dalībai Konkursā veidne 14
2.1.pielikums Tehniskā specifikācija - Tehniskā piedāvājuma veidne 1.iepirkuma daļai 16
2.2.pielikums Tehniskā specifikācija - Tehniskā piedāvājuma veidne 2.iepirkuma daļai 31
3.1.pielikums Finanšu piedāvājuma veidne 1.iepirkuma daļai 43
3.2.pielikums Finanšu piedāvājuma veidne 2.iepirkuma daļai 44
4.pielikums Līguma projekts 45
5.pielikums Informācijas par personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās, un personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājuma veidnes 51
6.pielikums Informācijas par apakšuzņēmējiem un apakšuzņēmēja apliecinājuma veidnes 53

1. ZIŅAS PAR PASŪTĪTĀJU

1.1. Pasūtītājs

SIA "Rīgas ūdens"
Reģ.Nr.40103023035
Adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 67088555
E-pasta adrese: rigasudens@rigasudens.lv
Tīmekļvietne: https://www.rigasudens.lv/lv
Pircēja profils: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3179
Pircēja profils, kur pieejami iepirkuma dokumenti:
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/137089 (turpmāk – Pircēja profils, kur pieejami iepirkuma dokumenti).

1.2. Pasūtītāja kontaktpersona

SIA "Rīgas ūdens" Iepirkumu vadības daļas vecākā iepirkumu speciāliste Inga Frolova, tālr. 67032855, e-pasta adrese inga.frolova@rigasudens.lv

2. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

2.1. Iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs

Iepirkuma nosaukums: "Kanalizācijas sūkņu piegāde".
Iepirkuma identifikācijas numurs: RŪ-2024/246.

2.2. Iepirkuma procedūras veids un tiesiskais regulējums

Atklāts konkurss saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 13.panta pirmās daļas 1.punktu.

2.3. Atklāta konkursa nolikumā lietotie termini

2.3.1. EIS – Elektronisko iepirkumu sistēma.
2.3.2. Konkurss – šis atklātais konkurss.
2.3.3. Komisija – Pasūtītāja izveidota iepirkuma komisija Konkursa organizēšanai.
2.3.4. Likums – Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums, https://likumi.lv/ta/id/288730-sabiedrisko-pakalpojumu-sniedzeju-iepirkumu-likums.
2.3.5. Līgums – Konkursa rezultātā noslēdzamais iepirkuma līgums saskaņā ar Nolikuma **4.pielikumu**.
2.3.6. Nolikums – šis Konkursa nolikums.
2.3.7. Pasūtītājs – SIA "Rīgas ūdens" (skatīt Nolikuma **1.1.punktu**).
2.3.8. Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās – persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tas atbilst Nolikumā noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām.
2.3.9. Piegādātājs – fiziskā vai juridiskā persona, pasūtītājs, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs vai šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā veikt būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus.
2.3.10. Piedāvājums – Pretendenta piedāvājums Konkursam.
2.3.11. Prece – Nolikuma **2.4.punktā** norādītā prece.
2.3.12. Pretendents – piegādātājs, kurš ir reģistrēts EIS iesniedzis Piedāvājumu EIS e-konkursu apakšsistēmā[1].
2.3.13. PVN – pievienotās vērtības nodoklis.
2.3.14. Sankciju likums – Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums https://likumi.lv/ta/id/280278-starptautisko-un-latvijas-republikas-nacionalo-sankciju-likums.

[1] Reģistrācijas informāciju skatīt šeit:
https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=4&systemCode=CORE

2.4. Konkursa priekšmets un tā apraksts

2.4.1. Konkursa priekšmets ir kanalizācijas sūkņu (turpmāk – Prece) piegāde, uzstādīšana un tehnisko apkopju veikšana garantijas periodā un garantijas nodrošināšana, saskaņā ar Nolikuma **2.pielikumā** pievienoto Tehnisko specifikāciju – Tehniskā piedāvājuma veidni, kā arī Līguma noteikumiem un saistošo normatīvo aktu prasībām.

2.4.2. Konkursa priekšmeta galvenais CPV kods: 42122000-0 (sūkņi).

2.4.3. Konkursa priekšmets ir sadalīts divās iepirkuma daļās:
1.iepirkuma daļa – "Slapjā izpildījuma (iegremdējamo) sūkņu piegāde (10 gab.)";
2.iepirkuma daļa – "Sausā izpildījuma sūkņu piegāde (9 gab.)".

2.4.4. Preces piegādes adrese:
1.iepirkuma daļa:
- kanalizācijas sūkņu stacija Skanstnieku iela 3A, Rīgā (2 gab.);
- kanalizācijas sūkņu stacija Biķernieku iela 224A, Rīgā (2 gab.);
- kanalizācijas sūkņu stacija Nautrēnu iela 14, Rīgā (2 gab.);
- kanalizācijas sūkņu stacija Cēres iela 98, Rīgā (2 gab.);
- kanalizācijas sūkņu stacija Tēriņu iela 60 k-1, Rīgā (2 gab.).

2.iepirkuma daļa:
- kanalizācijas sūkņu stacija Grostonas iela 7, Rīgā (2 gab.);
- kanalizācijas sūkņu stacija Juglas iela 20, Rīgā (2 gab.);
- kanalizācijas sūkņu stacija Imantas 15 līnija 10, Rīgā (3 gab.);
- kanalizācijas sūkņu stacija Skaistkalnes iela 5A, Rīgā (2 gab.).

2.4.5. Preces piegādes un uzstādīšanas termiņš – atbilstoši Pretendenta Piedāvājumam, bet ne ilgāk kā **150 (simts piecdesmit) dienas no** Līguma spēkā stāšanās dienas.

2.4.6. Pretendents Piedāvājumu var iesniegt par vienu vai abām daļām.

2.4.7. Pretendents nevar iesniegt Piedāvājuma variantus.

2.5. Piedāvājuma izvērtēšanas kritērijs

Katras Konkursa iepirkuma daļas rezultātā Pasūtītājs noslēgs Līgumu ar Pretendentu, kura Piedāvājums attiecīgajai iepirkuma daļai atbildīs Nolikuma prasībām un būs saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums saskaņā ar Nolikuma **12.7.punktā** noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem un metodiku.

2.6. Konkursa izsludināšana

Konkurss tiek izsludināts, ievietojot paziņojumu:

2.6.1. Pircēja profilā, kur pieejami iepirkuma dokumenti;

2.6.2. Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv,

2.6.3. Eiropas Savienības Oficiālajā vēstnesī https://ted.europa.eu;

2.6.4. Pasūtītāja tīmekļvietnes iepirkumu sadaļā www.rigasudens.lv/lv/izsludinatie-iepirkumi;

2.6.5. tīmekļvietnē www.iepirkumi.lv.

2.7. Preču piegādes (uzstādīšanas) vietu apskate

2.7.1. Pirms piedāvājuma iesniegšanas, bet ne vēlāk kā 2 (divas) darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām ieinteresētajam piegādātājam **ir obligāti jāveic Preču piegādes (uzstādīšanas) vietu (Objekta) apskate**, lai iepazītos ar vispārējiem apstākļiem, kas varētu ietekmēt Darbu izpildi. Pasūtītāja kontaktpersona, kas nodrošina Objekta apskati – SIA "Rīgas ūdens" Kanalizācijas sūkņu staciju (KSS) profilakses un remontu daļas vadītājs Artūrs Bite, mob.tālr. +371 29531036, e-pasta adrese: arturs.bite@rigasudens.lv.

2.7.2. Objekta apskates laiks iepriekš jāsaskaņo ar Nolikuma **2.7.1.punktā** minēto personu.

2.7.3. Ieinteresētā piegādātāja pārstāvji, kuri būs veikuši Objekta apskati, veiks ierakstu Pasūtītāja atbildīgā darbinieka izsniegtajā reģistrācijas lapā, norādot piegādātāja nosaukumu, reģistrācijas numuru, apskati veikušā piegādātāja darbinieka vārdu, uzvārdu, amatu, apskates datumu un parakstīsies par piedalīšanos apskatē.

2.8. Līguma slēgšana

2.8.1. Līguma projekts pievienots Nolikuma **4.pielikumā** un tā noteikumi ir saistoši Pretendentam, sagatavojot Piedāvājumu.

2.8.2. Līgums tiks slēgts par katru iepirkuma daļu atsevišķi. Gadījumā, ja viens Pretendents tiek atzīts par uzvarētāju abās iepirkuma daļās, ar šo Pretendentu slēdzams 1 (viens) kopīgs Līgums par abām iepirkuma daļām.

3. INFORMĀCIJAS APMAIŅAS KĀRTĪBA

3.1. Nolikums, Nolikuma grozījumi, papildu informācija un cita informācija par Nolikumu tiek publicēta Pircēja profilā, kur pieejami iepirkuma dokumenti. Ieinteresētais piegādātājs EIS e-konkursu apakšsistēmā šī Konkursa sadaļā var reģistrēties kā nolikuma saņēmējs, ja tas ir reģistrēts EIS kā piegādātājs[2].

3.2. Ja ieinteresētais piegādātājs laikus ir pieprasījis papildu informāciju par Konkursa dokumentos iekļautajām prasībām, Komisija to sniedz 5 (piecu) darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

3.3. Ja Pasūtītājs sniedz papildu informāciju, tas vienlaikus ar papildu informācijas nosūtīšanu Ieinteresētajam piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, ievieto šo informāciju Pircēja profilā, kur pieejami iepirkuma dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

3.4. Piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot Pircēja profilā, kur pieejami iepirkuma dokumenti, publicētajai informācijai par Konkursu.

3.5. Saziņa un informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un Pretendentiem notiek latviešu valodā, rakstveidā pa pastu vai elektroniski, izmantojot Pasūtītāja kontaktpersonas elektroniskā pasta adresi vai EIS sistēmas rīkus.

3.6. Pasūtītājs pieprasījumus sniegt precizējumus par Piedāvājumā ietverto informāciju un paziņojumu par Konkursa rezultātiem Pretendentam sūta uz Pieteikumā dalībai atklātā konkursā norādīto/-ajām e-pasta adresi/-ēm.

4. PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS UN ATVĒRŠANAS KĀRTĪBA

4.1. Piedāvājuma iesniegšana

4.1.1. Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt **līdz 2025.gada 21.janvāra, plkst.10:00** EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/137089.

4.1.2. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie Piedāvājumi netiek vērtēti un gadījumā, ja attiecīgie Piedāvājumi būs iesniegti drukātā veidā, tie neatvērti tiks nosūtīti atpakaļ iesniedzējiem.

4.2. Piedāvājumu atsaukšanas un grozīšanas kārtība

4.2.1. Iesniegto Piedāvājumu Pretendents var grozīt līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām vai atsaukt.

4.2.2. Piedāvājuma grozījumu gadījumā par Piedāvājuma iesniegšanas laiku tiek uzskatīts Piedāvājuma grozījumu iesniegšanas laiks.

4.3. Piedāvājumu atvēršanas kārtība

4.3.1. Piedāvājumi tiks atvērti EIS e-konkursu apakšsistēmā **2025.gada 21.janvārī, plkst.14:00**. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta. Iesniegto Piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā. Piedāvājumu atvēršana notiks, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājaslapā pieejamos rīkus piedāvājumu elektroniskai saņemšanai.

4.3.2. Piedāvājumi tiek atvērti, nosaucot Pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku un

[2] Informāciju par to, kā ieinteresētais piegādātājs var reģistrēties par nolikuma saņēmēju skatīt šajā adresē: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883

Piedāvājuma kopējo cenu (EUR bez PVN).

5. PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒJUMA PRASĪBAS

5.1. Par katru iepirkuma daļu iesniedzams atsevišķs Piedāvājums (gadījumā, ja Pretendents iesniedz piedāvājumu par abām iepirkuma daļām).

5.2. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā. Katra iesniedzamā dokumenta formāts var atšķirties, bet ir jāievēro šādi iespējamie formāti:

5.2.1. izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot EIS e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā ievietotās formas;

5.2.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus, sagatavojot ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas PDF formas, t.sk. ar formā integrētajiem failiem (šādā gadījumā Pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām);

5.2.3. elektroniski (PDF formas veidā) sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā Pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).

5.3. Pieteikums dalībai Konkursā jāaizpilda tikai elektroniski, atsevišķā elektroniskā dokumentā ar *Microsoft Office 2010* (vai vēlākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā.

5.4. Visus dokumentus Pretendents pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs iesniegt elektroniskā formā, gan parakstot ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu, gan parakstot ar drošu elektronisko parakstu.

5.5. Piedāvājumus Pretendentiem jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus.

5.6. Ja Pretendenta Piedāvājums ir šifrēts, Pretendentam noteiktajā laikā (ne vēlāk kā 15 minūšu laikā pēc piedāvājumu atvēršanas uzsākšanas) jāiesniedz derīga elektroniska atslēga un parole šifrētā dokumenta atvēršanai.

5.7. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem datorrakstā, bez svītrojumiem, papildinājumiem, neatrunātiem labojumiem, aizkrāsojumiem vai dzēsumiem. Ja ir izdarīti kādi labojumi, tiem jābūt atrunātiem atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumos Nr.558 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība" ietvertajām prasībām.

5.8. Pēc Komisijas pieprasījuma, ja Komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, Pretendentam jāuzrāda dokumenta oriģināls vai jāiesniedz apliecināta dokumenta kopija.

5.9. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Dokumentiem, kas iesniegti citā valodā, jābūt pievienotam atbilstoši apliecinātam tulkojumam latviešu valodā. Tulkojuma apliecinājums ietver norādi "TULKOJUMS PAREIZS", Pretendenta pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu, apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild Pretendents.

5.10. Piedāvājuma dokumentu kopijām jāpievieno apliecinājuma uzraksts, kas ietver norādi "KOPIJA PAREIZA", Pretendenta pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu, apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

5.11. Pretendents Piedāvājumā ir tiesīgs veidot dokumentu atvasinājumu kopumu, tam pievienojot apliecinājuma uzrakstu, kas ietver norādi "Dokumentu atvasinājumu kopums pareizs", Pretendenta pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu, apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

5.12. Piedāvājums jāparaksta Pretendenta paraksttiesīgai personai vai tās pilnvarotai personai, pievienojot attiecīgu pilnvaru Piedāvājuma parakstīšanai un tajā esošo dokumentu tulkojuma pareizības apliecināšanai.

5.13. Ja Piedāvājumu iesniedz Piegādātāju apvienība, tad Piedāvājumu paraksta visas personas, kas ietilpst Piegādātāju apvienībā vai Piegādātāju apvienības pilnvarotais pārstāvis.

6. APAKŠUZŅĒMĒJI UN PERSONAS, UZ KURU IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS

6.1. Ja tas nepieciešams Līguma izpildei, Pretendents var balstīties uz citu personu iespējām, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā Pretendentam jāpierāda Pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu Pretendenta rīcībā.

6.2. Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai Pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs Līgumā paredzētos pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.

6.3. Pretendentam piedāvājumā jānorāda apakšuzņēmēji un apakšuzņēmēju nolīgtie apakšuzņēmēji, ja tādi paredzēti, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 *euro*, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo Līguma daļu, ja Pretendents plāno iesaistīt šādus apakšuzņēmējus. Apakšuzņēmēju sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību nosaka atbilstoši Likuma 68.panta trešajai daļai.

7. PRETENDENTU IZSLĒGŠANAS NOTEIKUMI

7.1. Pretendents tiks izslēgts no dalības Likuma 48.panta otrajā daļā (izņemot otrās daļas 8. un 9.punktā) noteiktajos gadījumos. Pretendentu izslēgšanas iemesli tiks pārbaudīti Likuma 48.pantā noteiktajā kārtībā.

7.2. Ja Pretendents vai Likuma 48.panta trešajā daļā minētā persona atbilst Likuma 48.panta otrajā daļā (izņemot otrās daļas 8. un 9.punktu) minētajam izslēgšanas iemeslam, nav piemērojami Likuma 48.panta ceturtajā daļā noteiktie izņēmumi, un Pretendents ir atzīstams par tādu, kuram būtu piešķiramas Līguma slēgšanas tiesības, Pretendents 10 dienu laikā no pieprasījuma nosūtīšanas sniedz skaidrojumus un pierādījumus par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu vai noslēgtu vienošanos par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu, sadarbošanos ar izmeklēšanas iestādēm un veiktajiem tehniskajiem, organizatoriskajiem vai personālvadības pasākumiem, lai pierādītu savu uzticamību un novērstu tādu pašu un līdzīgu gadījumu atkārtošanos nākotnē.

7.3. Ja Pretendents neiesniegs minēto skaidrojumu un pierādījumus, Pasūtītājs izslēgs Pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā kā atbilstošu Likuma 48.panta otrajā daļā (izņemot otrās daļas 8. un 9.punktu) minētajam izslēgšanas iemeslam.

7.4. Pasūtītājs vērtēs Pretendenta iesniegtos pierādījumus uzticamības nodrošināšanai Likuma 49.panta trešajā, ceturtajā un sestajā daļā noteiktajā kārtībā.

7.5. Pretendents tiks izslēgts no dalības Konkursā, ja uz Pretendentu attiecas Sankciju likuma 11.^{1}panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi. Izslēgšanas gadījumi tiks pārbaudīti Sankciju likumā noteiktajā kārtībā.

8. PIEDĀVĀJUMĀ IEKĻAUJAMIE DOKUMENTI

8.1. Pieteikums dalībai Konkursā, saskaņā ar Nolikuma **1.pielikumā** pievienoto elektronisko veidni, kas pieejama EIS e-konkursu apakšsistēmas šī Konkursa sadaļā.

8.2. Pretendenta kvalifikācijas dokumenti, kas jāiesniedz saskaņā ar Nolikuma **9.punktu**.

8.3. Tehniskais piedāvājums, kas sagatavots saskaņā ar Nolikuma **10.punktu**.

8.4. Finanšu piedāvājums, kas sagatavots saskaņā ar Nolikuma **11.punktu**.

8.5. Ja Pretendents, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, balstās uz citu spējām, piedāvājumam jāpievieno dokumenti, kas sagatavoti saskaņā ar Nolikuma **5.pielikumā** pievienotajām veidnēm.

8.6. Ja Pretendents Līguma izpildē plāno piesaistīt apakšuzņēmējus, Piedāvājumam jāpievieno dokumenti, kas sagatavoti saskaņā ar Nolikuma **6.pielikumā** pievienotajām veidnēm.

8.7. Eiropas vienotās iepirkuma procedūras dokuments:

8.7.1. Pasūtītājs pieņems Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai Nolikumā noteiktajām Pretendenta atlases prasībām. Ja Pretendents izvēlēsies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst Konkursā noteiktajām Pretendentu atlases prasībām, Pretendentam jāiesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, kā arī par katru apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 *euro*. Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, Pretendentam jāiesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku;

8.7.2. Pretendents var Pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja tas apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza;

8.7.3. Pasūtītājam jebkurā Konkursa stadijā ir tiesības prasīt, lai Pretendents iesniedz visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību Nolikumā noteiktajām Pretendentu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs;

8.7.4. Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu paraugus nosaka Eiropas Komisijas 2016.gada 5.janvāra Īstenošanas regula 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam. Tīmekļvietnes adrese, kur Pretendents var aizpildīt Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumentu, tad to saglabāt un iesniegt pasūtītājam EIS e-konkursu apakšsistēmā: *http://espd.eis.gov.lv*.

8.8. Izziņas un citus dokumentus, kurus Likumā noteiktajos gadījumos izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, Pasūtītājs pieņems un atzīs, ja tie izdoti ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus Pasūtītājs pieņems un atzīs, ja tie izdoti ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.

9. PRETENDENTU KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

Pretendentiem jāatbilst šādām Pretendentu kvalifikācijas prasībām un jāiesniedz šādi dokumenti:

Nr.p.k.	Kvalifikācijas prasības	Iesniedzami dokumenti
9.1.	Pretendents (tai skaitā, piegādātāju apvienības biedrs, personālsabiedrība, persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās) ir reģistrēts Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā - Pretendentam ir tiesībspēja un rīcībspēja.	Par Latvijas Republikā reģistrētiem Pretendentiem Komisija informāciju par to, vai Pretendents ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām, iegūst publiski pieejamās datu bāzēs. Ārvalsts pretendentam reģistrācija ir jāapliecina atbilstoši attiecīgās valsts noteikumiem (piemēram, iesniedzot kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegtu dokumentu vai norādot publiski pieejama reģistra tīmekļvietnes adresi, kur Komisija var pārliecināties par pretendenta reģistrācijas faktu un iesniedzot informācijas par pretendenta reģistrācijas fakta tulkojumu).

Nr.p.k.	Kvalifikācijas prasības	Iesniedzami dokumenti
		Piezīme: Ja Pieteikumu iesniedz Pretendents, kas ir piegādātāju apvienība, Pretendentam iepirkuma līguma slēgšanas tiesību iegūšanas gadījumā ir pienākums pirms iepirkuma līguma noslēgšanas pēc savas izvēles izveidoties atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēgt sabiedrības līgumu. Sabiedrības līgumā jānorāda katra piegādātāju apvienības dalībnieka atbildības daļa un veids iepirkuma līguma izpildē, kas var būt noteikta kā dalīta vai nedalīta saistība.
9.2.	Pretendenta amatpersonai, kas parakstījusi piedāvājuma dokumentus, ir paraksta (pārstāvības) tiesības. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja Piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja Piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī uz personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās.	Pasūtītājs pārliecināsies publiski pieejamās datu bāzēs par to, vai Pretendenta amatpersonai, kas parakstījusi Piedāvājuma dokumentus, ir paraksta (pārstāvības) tiesības. Ārvalsts Pretendentam tā amatpersonas, kas parakstījusi Piedāvājuma dokumentus vai izdevusi pilnvaru parakstīt Piedāvājuma dokumentus, paraksta (pārstāvības) tiesības ir jāapliecina atbilstoši attiecīgās valsts noteikumiem (piemēram, iesniedzot kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegtu dokumentu vai norādot publiski pieejama reģistra tīmekļvietnes adresi, kur Komisija var pārliecināties par Pretendenta amatpersonas paraksta (pārstāvības) tiesībām un iesniedzot informācijas par pretendenta amatpersonas paraksta (pārstāvības) tiesībām tulkojumu). Ja piedāvājumu paraksta Pretendenta pilnvarotā persona, kas nav Pretendenta likumiskais pārstāvis (paraksta tiesīgā persona), Pretendentam jāiesniedz amatpersonas ar paraksta tiesībām izdots pilnvarojums Piedāvājumu parakstījušajai personai parakstīt Piedāvājuma dokumentus. Ja Piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība un pieteikumu neparaksta visi piegādātāju apvienības dalībnieki, bet piegādātāju apvienības pilnvarotais pārstāvis, Pretendentam jāiesniedz pilnvarojumu apliecinošs dokumentus.
9.3.	Pretendentam ir Preces izplatīšanas un garantijas saistību uzturēšanas tiesības Latvijas Republikā vai Eiropas Savienības teritorijā.	Pretendenta piedāvātās Preces ražotāja vai tā tiešā pilnvarotā (autorizētā) pārstāvja apliecinoši dokumenti vai citi dokumenti (ja konkrētajā gadījumā tas nepieciešams), kas apliecina Pretendenta tiesības nodrošināt Preces izplatīšanu Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības teritorijā un kas ļauj Pasūtītājam gūt pilnīgu pārliecību par

Nr.p.k.	Kvalifikācijas prasības	Iesniedzami dokumenti
		piedāvātās Preces legālu izcelsmi un to, ka Precei tiks piešķirtas visas ražotāja noteiktās garantijas, ievēroti ražotāja noteiktie lietošanas, pārvadāšanas un glabāšanas nosacījumi, Preces apmaiņas nosacījumi un citas ražotāja Preces lietošanai izvirzītās prasības un noteikumi. Piemēram, gadījumā, ja tiek iesniegti ražotāja tiešā pilnvarotā (autorizētā) pārstāvja izsniegti apliecinoši dokumenti, tad pretendents var tos papildināt ar ražotāja izdotu dokumentu, kas apliecina šī autorizētā pārstāvja tiesības nodot pilnvarojumu trešajām pusēm ražotāja produkta izplatīšanai. Minētie dokumenti nav jāiesniedz gadījumā, ja Pretendents pats ir Preces ražotājs.

9.4. Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, tad prasības, kas attiecas uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām, ir attiecināmas uz piegādātāju apvienības dalībniekiem kopā, nevis katru dalībnieku atsevišķi.

10. TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

10.1. Tehniskais piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar **2.1.pielikumā** (1.iepirkuma daļai), **2.2.pielikumā** (2.iepirkuma daļai), pievienoto veidni, kas pieejama EIS e-konkursu apakšsistēmas šī Konkursa sadaļā.

10.2. Tehniskajam piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegti dokumenti vai to kopijas, vai cita veida informācija, kas apliecina Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai (piemēram, ražotāja buklets, atsauce uz mājaslapu, kur atrodama informācija par Preces atbilstību katrai tehniskās specifikācijas pozīcijai).

10.3. Ja Tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, kas raksturo tikai kāda konkrēta piegādātāja preces vai pakalpojumus, zīmolu, patentus vai specifiskus preču veidus, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas apmierina Pasūtītāja prasības, kas norādītas tehniskajā specifikācijā.

10.4. Tehniskajam piedāvājumam jāpievieno dokumenti, kas apliecina, ka Prece ir sertificēta izmantošanai Eiropas Savienības teritorijā.

11. FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

11.1. Finanšu piedāvājums saskaņā ar Nolikuma **3.1.pielikumā** (1.iepirkuma daļai), **3.2.pielikumā** (2.iepirkuma daļai), pievienoto veidni, kas pieejama EIS e-konkursu apakšsistēmas šī Konkursa sadaļā.

11.2. Sagatavojot Finanšu piedāvājumu, Pretendentam ir jāņem vērā, ka tajā jāiekļauj darbaspēka, materiālu, Preces, transporta un visu citu iespējamo izdevumu izmaksas tādā apmērā, lai pilnībā nodrošinātu Līguma izpildi.

11.3. Pretendents nav tiesīgs Finanšu piedāvājuma veidni papildināt ar jaunām izmaksu pozīcijām, labot vai dzēst esošās izmaksu pozīcijas.

11.4. Finanšu piedāvājumā cenām jābūt norādītām *euro* bez PVN, ar divām zīmēm aiz komata.

12. PRETENDENTU UN PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA

12.1. Piedāvājumu vērtēšana notiek slēgtās Komisijas sēdēs.

12.2. Pēc piedāvājumu atvēršanas Komisija katrā iepirkuma daļā:

12.2.1. pārbaudīs, vai Pretendenta Piedāvājuma noformējums atbilst Nolikuma prasībām. Ja Piedāvājuma noformējums būtiski neatbilst Nolikuma prasībām, Komisija var lemt

par Piedāvājuma noraidīšanu, ja Piedāvājuma neatbilstība noformējuma prasībām ir būtiska, kas ietekmē Piedāvājuma vērtēšanu;

12.2.2. pārbaudīs, vai Pretendenta Pieteikums dalībai atklātā konkursā atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām. Ja Pieteikums dalībai atklātā konkursā nav ietverts Piedāvājumā vai neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, Pretendenta Piedāvājums tiek noraidīts;

12.2.3. pārbaudīs Pretendenta kvalifikāciju un iesniegto kvalifikācijas dokumentu atbilstību Nolikuma prasībām. Ja Pretendents nav iesniedzis kvalifikācijas dokumentus vai neatbilst Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, vai nesniedz pierādījumus savas kvalifikācijas novērtēšanai, Pretendents un tā Piedāvājums tiek noraidīts vai Pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības Konkursā. Ja Komisija konstatē, ka Pretendenta kvalifikācijas dokumentos ietvertā informācija ir neskaidra vai nepilnīga, tā pieprasa, lai Pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina šajos dokumentos ietverto informāciju;

12.2.4. pārbaudīs Pretendenta Tehniskā piedāvājuma atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām. Komisija ir tiesīga pieprasīt, lai tiek izskaidrota Tehniskajā piedāvājumā iekļautā informācija. Ja Tehniskais piedāvājums nav iesniegts vai neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, Pretendenta Piedāvājums tiek noraidīts.

12.2.5. pārbaudīs Pretendenta Finanšu piedāvājuma atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām un pārbaudīs, vai Pretendenta Finanšu piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja Komisija Pretendenta piedāvājumā konstatē aritmētiskas kļūdas, Komisija tās izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Pasūtītājs paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot Finanšu piedāvājumu, Komisija ņem vērā labojumus. Komisija ir tiesīga pieprasīt Pretendentam, lai tiek izskaidrota tā Finanšu piedāvājumā iekļautā informācija. Ja Pretendenta Finanšu piedāvājums nav iesniegts vai neatbilst Nolikuma prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts;

12.2.6. Ja Komisija Finanšu piedāvājumā konstatē aritmētiskās vai pārrakstīšanās kļūdas, tā rīkojas šādi:

1) ja Pretendents Finanšu piedāvājumā pārrakstīšanās dēļ norādījis no Finanšu piedāvājuma veidnes atšķirīgu vienību daudzumu, tad Komisijai ir tiesības lūgt Pretendentu sniegt skaidrojumu un labot piedāvājumu atbilstoši Finanšu piedāvājuma veidnē noteiktajam;
2) ja konstatēta neatbilstība starp vienības cenu un piedāvāto līgumcenu, kas iegūta, sareizinot vienības cenu ar apjomu, tad noteicošā ir norādītā vienības cena;
3) ja Finanšu piedāvājumā cena norādīta ar vairāk kā divām zīmēm aiz komata, tad komisija cenu noapaļo ar precizitāti divas zīmes aiz komata.

12.2.7. Nepieciešamības gadījumā, lai pārliecinātos par Pretendenta piedāvātās Preces atbilstību Tehniskās specifikācijas (Nolikuma 2.1. vai 2.2.pielikums) prasībām, Komisija var pieprasīt Pretendentam iesniegt Preces paraugus:

1) Preces paraugi iesniedzami atbilstoši Komisijas noteiktajam Preces sarakstam;
2) Preces paraugi iesniedzami kanalizācijas sūkņu stacijā Ilzenes ielā 1E, Rīgā, Komisijas noteiktajā termiņā, kas nevar būt īsāks par 10 (desmit) darba dienām;
3) visus izdevumus, kas saistīti ar Preces paraugu apskates nodrošināšanu (tai skaitā, Preces paraugu piegādes izmaksas un zaudējumus Preces paraugu bojājumu rezultātā) sedz Pretendents;
4) Preces paraugi pēc to apskates tiks atdoti Pretendentam, par minēto sastādot Preces paraugu nodošanas – pieņemšanas aktu;
5) Pretendentam nav tiesību izvirzīt pretenzijas par atdotās Preces paraugu skaitu vai kvalitāti (Preces paraugu pārbaudes nolūkā iespējami Preces paraugu bojājumi).

Ja Pretendents nenodrošina Preces paraugu iesniegšanu Komisijas noteiktajā termiņā vai iesniegtie Preces paraugi neatbilst Tehniskās specifikācijas (Nolikuma 2.1. vai 2.2.pielikums) prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts.

12.3. Ja Pasūtītājam rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tas pieprasa, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.

12.4. Ja Komisija konstatē, ka Pretendenta Piedāvājums atsevišķā iepirkuma daļā ir nepamatoti lēts, tas tiek noraidīts. Ja Komisija Pretendenta Piedāvājumu uzskata par nepamatoti lētu, Pasūtītājs pirms šāda piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa no Pretendenta detalizētu skaidrojumu par piedāvāto cenu vai izmaksām saskaņā ar Likuma 59.pantu.

12.5. **Par Konkursa uzvarētāju katrā atsevišķā iepirkuma daļā tiks atzīts Pretendents, kurš būs iesniedzis Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu saskaņā ar Nolikuma 12.7.punktā noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem un metodiku.**

12.6. Vērtējot piedāvājumu, Komisija ņem vērā Piedāvājumā norādīto Piedāvājuma kopējo cenu bez PVN.

12.7. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu katrā iepirkuma daļā tiks atzīts piedāvājums, kas iegūs visaugstāko kopējo novērtējumu (lielāko kopējo punktu skaitu) attiecīgajā iepirkuma daļā atbilstoši šādiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem un metodiku:

Kritērijs	**Maksimālais punktu skaits**
Pretendenta piedāvāto sūkņu kopējā cena (finanšu piedāvājuma 1.tabulas kopējā summa) (A) Novērtējums tiks aprēķināts pēc šādas formulas: $A = A_x:A_y \times 45$, kur A – Pretendenta iegūtais punktu skaits; 45 – maksimālais iegūstamais punktu skaits; A_x – zemākā piedāvāto sūkņu cena; A_y – attiecīgā (vērtējamā) Pretendenta piedāvāto sūkņu cena.	45 punkti
Vidējais svērtais iepirkuma daļas sūkņu elektroenerģijas patēriņš notekūdeņu pārsūknēšanai, kWh/1000m³ (finanšu piedāvājuma 3.tabulas 4.punkts) (B) Novērtējums tiks aprēķināts pēc šādas formulas: $B = B_x : B_y \times 55$, kur B – Pretendenta iegūtais punktu skaits; 55 – maksimālais iegūstamais punktu skaits; B_x – zemākais vienas Preces vienības energopatēriņš. B_y – attiecīgās Pretendenta vērtējamās vienas Preces vienības energopatēriņš.	55 punkti
Kopējais novērtējums (punktu skaits) (C):	**100 punkti**

Kopējo punktu skaitu veido katra kritērija punktu kopskaits: C= A + B, kur:
C – pretendenta piedāvājuma iegūtais kopējais novērtējums (kopējais punktu skaits);
A; B – pretendenta iegūtais punktu skaits ar precizitāti līdz 2 (diviem) cipariem aiz komata 1; 2.kritērijā.

12.8. *Ja Komisija pirms pieņem lēmumu par Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, konstatē, ka vismaz divu Pretendentu Piedāvājumu novērtējums (piešķirtais punktu skaits) konkrētajā iepirkuma daļā ir vienāds, Komisija izvēlas piedāvājumu, kurā būs norādīts garāks Preces garantijas termiņš.*

12.9. Ja Pretendentiem, kuru piedāvājumu novērtējums ir vienāds, ir arī vienāds Preces piegādes termiņš, Komisija rīkos izlozi, pieaicinot šo Pretendentu pārstāvjus. Ja Pretendentu pārstāvji pēc uzaicinājuma neieradīsies piedalīties izlozes norisē, Komisija veiks izlozi bez Pretendentu pārstāvju klātbūtnes.

12.10. Pārbaudi par Likuma 48.panta otrajā daļā (izņemot otrās daļas 8. un 9.punktu) minētajiem Pretendentu izslēgšanas iemesliem un Sankciju likuma 11.[1] pantā minētajiem nosacījumiem Komisija veic attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas Līguma slēgšanas tiesības. Ja Pretendents atbilst Likuma 48.panta otrajā daļā (izņemot otrās daļas 8. un 9.punktu) vai

Sankciju likuma 11.[1]panta pirmajā daļā noteiktajiem izslēgšanas gadījumiem, Pretendents tiek izslēgts no dalības Konkursā.

12.11. Ja Pretendents, kurš būs iesniedzis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu atsevišķā iepirkuma daļā, tiks izslēgts no turpmākās dalības Konkursā, ja uz to attiecas Pretendentu izslēgšanas noteikumi, Komisija izvēlēsies tā Pretendenta Piedāvājumu, kurš būs iesniedzis nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu konkrētajā iepirkuma daļā. Ja arī šis Pretendents tiks izslēgts no turpmākās dalības Konkursā, Komisija vērtēs nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu konkrētajā iepirkuma daļā.

13. KOMISIJAS, PASŪTĪTĀJA, PIEGĀDĀTĀJU UN PRETENDENTU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

13.1. Komisijai un Pasūtītājam ir Nolikumā un Likumā noteiktās tiesības un pienākumi.

13.2. Piegādātājam un Pretendentam ir Nolikumā un Likumā noteiktās tiesības uz pienākumi.

14. APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS

Ja Pretendents, kuram tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, Līguma izpildē plāno iesaistīt apakšuzņēmējus, kuriem nododamā pakalpojumu vērtība ir mazāka par 10 000 *euro*, pēc Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, bet ne vēlāk kā uzsākot Līguma izpildi, Pretendentam jāiesniedz Līguma izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju saraksts, kurā norādīts apakšuzņēmēja nosaukums, kontaktinformācija un tā pārstāvēt tiesīgā persona, ciktāl minētā informācija ir zināma. Minētajā sarakstā Pretendentam jānorāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji.

15. KONKURSA REZULTĀTU PAZIŅOŠANAS UN LĪGUMA SLĒGŠANAS KĀRTĪBA

15.1. Pasūtītājs lēmumu par Konkursa rezultātiem Pretendentiem paziņo rakstiski 5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja lēmuma par Konkursa rezultātiem pieņemšanas dienas.

15.2. Pasūtītājs, pamatojoties uz Pretendenta Piedāvājumu konkrētajā iepirkuma daļā, ar izraudzīto Pretendentu slēdz Līgumu atbilstoši Līguma projektam (Nolikuma **4.pielikums**).

15.3. Līgums tiks slēgts ne agrāk kā nākamajā dienā pēc Likuma 65.panta septītajā daļā noteiktā, ievērojot minētā panta astotās daļas nosacījumus, nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojam nav Likuma 72.pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.

15.4. Grozījumi Līgumā veicami, ievērojot Likuma 66.pantu un Līguma projektā noteikto.

15.5. Ja par Konkursa uzvarētāju tiks atzīta piegādātāju apvienība, tai 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīgā Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas jāizveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai jānoslēdz sabiedrības līgums (skatīt Nolikuma **9.1.punktu**).

15.6. Pasūtītājs ir tiesīgs pieņemt lēmumu par Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nākamajam Pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko Piedāvājumu vai pārtraukt Konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, ja par uzvarētāju atzītais Pretendents:

15.6.1. Nolikumā noteiktajā gadījumā un termiņā atsakās slēgt sabiedrības līgumu, neiesniedz sabiedrības līguma kopiju vai neinformē par personālsabiedrības nodibināšanu (ja Pretendents ir piegādātāju apvienība);

15.6.2. atsakās slēgt Līgumu vai Pasūtītāja noteiktajā termiņā nenoslēdz Līgumu.

16. CITI NOTEIKUMI

16.1. Pasūtītājs ir izstrādājis Piegādātāju ētikas kodeksu (turpmāk – Kodekss), kura mērķis ir nodrošināt un veicināt augstu ētikas standartu ievērošanu visā Pasūtītāja vērtības ķēdē un korporatīvajā vidē. Kodeksā ir ietverti Pasūtītāja īstenotās uzņēmējdarbības prakses principi un prasības, kuru izpildi Pasūtītājs sagaida arī no visiem saviem sadarbības partneriem, Piegādātājiem neatkarīgi no to lieluma, apgrozījuma, pieredzes, darbības jomas un citiem faktoriem. Kodekss pieejams Pasūtītāja tīmekļvietnē https://www.rigasudens.lv/sites/default/files/Rigas%20udens_Piegadataju%20ricibas%20kodekss.pdf.

16.2. Ar savu dalību Konkursā Piegādātājs apliecina, ka ir iepazinies ar Kodeksu un apņemas

ievērot tajā noteiktās prasības.

1.pielikums
Pieteikuma dalībai atklātā konkursā veidne

PIETEIKUMS DALĪBAI ATKLĀTĀ KONKURSĀ

1. <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> (turpmāk – Pretendents), iesniedzot šo pieteikumu, piesaka savu dalību SIA "Rīgas ūdens" rīkotajā atklātā konkursā "Kanalizācijas sūkņu piegāde" (identifikācijas Nr.RŪ-2024/246; turpmāk – atklāts konkurss), <iepirkuma daļas numurs un nosaukums>.
2. Gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pretendents apņemas veikt preces piegādi saskaņā ar atklāta konkursa nolikuma pielikumā pievienoto līguma projektu, tehnisko specifikāciju un Pretendenta piedāvājumu.
3. Pretendents pilnībā atzīst visus atklāta konkursa nolikumā, tai skaitā, tā pielikumos, ietvertos nosacījumus. Atklāta konkursa nolikuma prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami.
4. Pretendents apliecinām, ka visa dokumentācija, kas iesniegta kopā ar šo pieteikumu, ir patiesa un var tikt pārbaudīta attiecīgajās institūcijās un pie mūsu klientiem.
5. Ar šo mēs apliecinām, ka uz Pretendentu neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma (turpmāk – SPSIL) 48.panta otrās daļas (izņemot otrās daļas 8. un 9.punktu) izslēgšanas iemesli un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma (turpmāk – Sankciju likums) 11.[1]panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi. Ja uz Pretendentu vai personālsabiedrības biedru attiecas kāds no SPSIL 48.panta otrās daļas (izņemot 8. un 9.punktu) izslēgšanas iemesliem, Pretendents norāda konkrētu pārkāpumu: <nav>/<pārkāpuma apraksts>. Ja uz Pretendentu vai personālsabiedrības biedru attiecas kāds no Sankciju likums 11.[1]panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumiem, Pretendents norāda konkrētas noteiktās sankcijas: <nav>/<noteiktās sankcijas apraksts>.
6. Pretendents apliecina, ka nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts atklāta konkursa ietvaros.
7. Pretendents apliecina, ka šis piedāvājums ir izstrādāts un iesniegts neatkarīgi no konkurentiem[3] un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām vai cita veida saziņas ar konkurentiem.
8. Pretendents apliecina, ka nav bijusi saziņa ar konkurentiem attiecībā uz cenām, cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām, kā arī par konkurentu nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties atklātajā konkursā vai par tādu piedāvājumu iesniegšanu, kas neatbilst atklāta konkursa prasībām, vai attiecībā uz kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, kas attiecas uz šo iepirkumu.
9. Pretendents apliecina, ka tas nav apzināti, tieši vai netieši atklājis vai neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms Nolikumā noteiktā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika.
10. Pretendents apliecina, ka tam nav konkurenci ierobežojošas priekšrocības atklātā konkursā, jo tas vai ar to saistīta juridiska persona nav bijusi iesaistīta atklāta konkursa sagatavošanā saskaņā ar SPSIL 22.panta ceturto daļu.
11. Pretendents norāda, ka piedāvājuma datnē <datnes nosaukums, lappuses numurs> ir norādīta informācija, kas ir uzskatāma par konfidenciālu / komercnoslēpumu atbilstoši Komercnoslēpuma aizsardzības likuma 2.panta pirmajai daļai un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 19.panta otrajai daļai.

[3] Konkurents – jebkura fiziska vai juridiska persona, kura nav Pretendents un kura iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam, un kura, ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.

12. Pretendents apliecina, ka ir iepazinies ar SIA "Rīgas ūdens" Piegādātāju rīcības kodeksu (turpmāk – Kodekss), kas pieejams Pasūtītāja tīmekļvietnē https://www.rigasudens.lv/sites/default/files/Rigas%20udens_Piegadataju%20ricibas%20kodekss.pdf, un savā darbībā ievēro Kodeksā noteiktos principus, kā arī gadījumā, ja ar Pretendentu atklāta konkursa rezultātā tiks noslēgts iepirkuma līgums, Pretendents Līguma izpildē ievēros Kodeksā noteiktās prasības, kā arī nodrošinās, ka tās ievēro Līguma izpildē iesaistītie darbinieki un apakšuzņēmēji, kā arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji.
13. Informējam, ka mūsu uzņēmumam ir <mikro>/<mazā>/<vidējā>/<lielā>[4] uzņēmuma statuss.
14. Ar šo mēs uzņemamies pilnu atbildību par iesniegtajiem dokumentiem, tajos ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību atklāta konkursa nolikuma prasībām.
15. Pretendenta patiesie labuma guvēji[5]: <Patiesie labuma guvēji>
16. Personas, kurām Pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē[6]: <personas>/<nav>.
17. Pretendenta kontaktpersona: <vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese>.
18. Pretendentu Konkursā pārstāv (ja Pretendents ir personu apvienība):
    <Personu apvienības dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja attiecīgais personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>
    <Reģistrācijas numurs vai personas kods>
    <Adrese> [7]

<Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs>
<Pretendenta juridiskā un pasta adreses, tālruņa numurs, e-pasta adrese>
<Pretendenta bankas rekvizīti>
<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>
<Paraksts>[8]
<Datums, vieta>

[4] Mikrouzņēmums ir uzņēmums, kurā strādā mazāk nekā 10 darbinieki un kura gada apgrozījums vai bilance nepārsniedz 2 miljonus *euro*;
Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus *euro*;
Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus *euro*, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus *euro*.
[5] Patiesā labuma guvēja jēdzienu skatīt Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 1.panta piektajā daļā https://likumi.lv/ta/id/178987-noziedzigi-iegutu-lidzeklu-legalizacijas-un-terorisma-un-proliferacijas-finansesanas-noversanas-likums.
[6] Skatīt Koncernu likuma 3.pantu https://likumi.lv/ta/id/4423-koncernu-likums.
[7] Punkts ir ietverams Pieteikumā dalībai Konkursā, ja Pretendents ir personu apvienība.
[8] Pieteikumu dalībai Konkursā paraksta visi personu apvienības dalībnieki (ja Pretendents ir personu apvienība).

2.1.pielikums
Tehniskā specifikācija - Tehniskā piedāvājuma veidne 1.iepirkuma daļai

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
1.iepirkuma daļai "Slapjā izpildījuma (iegremdējamo) sūkņu piegāde (10 gab.)"

I. Kanalizācijas sūkņu stacija Skanstnieku iela 3A, Rīgā

1. Vispārīgā informācija

Jauni kanalizācijas sūkņi paredzēti divu sūkņu FLYGT NP 3127.181 MT-437 5,9kW nomaiņai kanalizācijas sūkņu stacijā KSS120 Skanstnieku iela 3A, Rīgā. Pretendentam jāpiegādā un jāuzstāda 2 (*divi*) tehniskajai specifikācijai atbilstošs kanalizācijas sūkņi.

Uzņēmējs nodrošina **divu jaunu kanalizācijas sūkņu** piegādi, uzstādīšanu, garantijas apkalpošanu un tehnisko apkopju veikšanu garantijas laikā.

2. Jauno sūkņu tehniskā specifikācija

Nr. p.k.	***Parametra nosaukums***	***Minimālās prasības***	***Pretendenta piedāvājums (jānorāda konkrēti tehniskie parametri)***
Darba apstākļi:			
1.	Vide	Kanalizācijas notekūdeņi	<…>
2.	Vides temperatūra	No 5°C līdz 40°C	<…>
3.	Šķidruma temperatūra	No 10°C līdz 25°C	<…>
4.	Sausnas saturs	Vismaz 8%	<…>
Sūkņa tehniskā specifikācija:			
5.	Sūkņa prototips	FLYGT NP vai ekvivalents	<…>
6.	Sūkņa ražošanas gads	2025	<…>
7.	Sūkņa tips	Monobloka, Centrbēdzes	<…>
8.	Sūkņa ražība darba punktā	≥ 190 m3/h (+/- 10%)	<…>
9.	Sūkņa celšanas augstums darba punktā	≥ 7,4 m	<…>
10.	Sūkņa efektivitāte darba punktā	≥ 60 %	<…>
11.	Sūkņa izpildījums	Iegremdējamais	<…>
12.	Motora nominālā jauda P2 ≤	≤ 6,5 kW 3~ 400V	<…>
13.	Motora apgriezieni	Ne vairāk kā 1500 apgr./min	<…>
14.	IP aizsardzības klase	Ne zemāka, kā IP68	<…>
15.	Motora frekvence	50Hz	<…>
16.	Motora energoefektivitātes klase	Ne mazāka kā IE2	<…>
17.	Statora izolācijas klase	Vismaz H +180^{O}C	<…>
18.	Motora aizsardzība un monitorings:	3 bi-metāla termālie slēdži statora uzkaršanas kontrolei	<…>
		FLS sensors vai analogs, lai noteiktu mitruma nokļūšanu statora korpusā	<…>
19.	Aizsardzības monitorings un vizualizācija uz SCADA ABB 800xA sistēmu	Komplektācijā iekļauts aprīkojums	<…>
20.	Spied puses vada atloks	DN 150 PN10	<…>
21.	Sūkņa hidrauliskā daļa	Sūknis ar simetrisku, atvērtu vai daļēji atvērtu darbaratu, pašattīrīšanās funkciju	<…>

		Attālumam starp darba ratu un sūkņa korpusu jābūt pašregulējamam vai regulējamam manuāli	<…>
		Viengabala ar šķiedru plēšanas un attīrīšanās rievu	<…>
22.	Darba rata materiāls	Kaļamais ķets (GJN-HV600 XCR23 vai A 532 (ALLOY III A))	<…>
23.	Sūkņa korpuss	EN-GJL 250	<…>
24.	Ass	AISI 431 (EN1.4057)	<…>
25.	Ass blīvējums	Gan sūkņa, gan motora pusē - pret koroziju noturīgs volframa karbīds WCCR vai augstākas noturības.	<…>
26.	Krāsojums	Sūkņa korpusam ir jābūt gruntētam zem ārēja krāsojuma. Krāsojuma kopējam biezumam jābūt vismaz 120 mikroni.	<…>
27.	Sūkņa dzesēšana	Sūknim jānodrošina pašatdzesēšanos līdz ražotāja pieļautajiem sūkņa darbības temperatūru rādītājiem, pie apkārtējās vides temperatūra līdz +40^{O}C, vienlaicīgi pārsūknējot šķidrumu, kura temperatūra ir +25^{O}C. Sūkņa dzesēšana ar ārējām palīgierīcēm (gaisa pūtējiem utt.) netiek paredzēta	<…>
28.	Sūkņa kabelis	Garums ≥ 10 m, ekranizēts ar vismaz 2 monitoringa dzīslām, paredzēts darbam ar frekvences pārveidotāju.	<…>
29.	Energoefektivitāte	Elektroenerģijas patēriņš kW uz 1 pārsūknēto m^3 sūknim darbojoties darba punktā	<...>kWh/m^3
Sūkņa nomaiņas/uzstādīšanas materiāli:			
30.	Veidgabalu materiāls	Ražotāja oriģināls vai nerūsējošais tērauds ne zemāks par AISI 316	<…>
31.	Skrūvju materiāls	Nerūsējošais tērauds ne zemāks par AISI 316	<…>
32.	Spiediena klase	PN10	<…>
33.	Uzstādīšanas veids	Automātiskais savienojums ar DN150 izvadu	<…>
Rūpnīcā veiktās sūkņu pārbaudes:			
34.	Piegādājot sūkni, jābūt dokumentālam apliecinājumam par sekmīgi veiktām pārbaudēm ražotāja rūpnīcā:	Vismaz 3 punktu hidrauliskā pārbaude;	<…>
		Blīvējuma hermētiskuma pārbaude;	<…>
		Elektriskās darbības pārskats.	<…>
Prasības tehniskajām apkopēm garantijas periodā:			
35.	Pirmajā gadā	Vismaz 1 sākotnējā pārbaude un apkope pirmajā sūkņa darbības gadā + visas rūpnīcas noteiktās apkopes darbības periodā. Pretendentam uzskaitīt visas veicamās darbības.	<…>

36.	Otrajā gadā	Vismaz 1 pārbaude un apkope perioda otrajā darbības gadā + visas rūpnīcas noteiktās apkopes darbības periodā. Pretendentam uzskaitīt visas veicamās darbības.	<…>
37.	Pirms garantijas termiņa beigām	Elektrokabeļa pārbaude un elektriskie mērījumi	<…>
		Darba rata stāvokļa novērtējums un regulēšana	<…>
		Inspekcijas kameras iztukšošana, un noplūdes sensora pārbaude	<…>
		Dzesēšanas (eļļošanas) šķidruma kvalitātes pārbaude un nomaiņa, ja nepieciešams	<…>
		Termo rezistora pārbaude	<…>

3. **Sūkņu profilaktisko apkopju un remontu grafiks:**

Gads	Skaits gadā	Veicamie apkopes un remontu darbi
1	<…>	<…>
2	<…>	<…>
3	<…>	<…>
4	<…>	<…>
5	<…>	<…>
6	<…>	<…>
7	<…>	<…>
8	<…>	<…>
9	<…>	<…>
10	<…>	<…>

4. **Preces garantijas termiņš ir <mēnešu skaits, kas nav mazāks par 24 (divdesmit četriem) mēnešiem>** mēneši, skaitot no Preces piegādi apliecinoša dokumenta abpusējas parakstīšanas dienas.
5. **Sūkņu piegādes un uzstādīšanas adrese:** Skanstnieku iela 3A, Rīga.
6. **Preces piegādes termiņš:**

Preces piegādes termiņš ir **<dienu skaits, kas nav ilgāks par 150 dienām>** dienu laikā no iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas.

II. Kanalizācijas sūkņu stacija Biķernieku iela 224A, Rīgā

1. Vispārīgā informācija

Jauni kanalizācijas sūkņi paredzēti divu sūkņu FLYGT NP 3153.181 HT-453 13,5kW nomaiņai kanalizācijas sūkņu stacijā KSS226 Biķernieku iela 224A, Rīgā. Pretendentam jāpiegādā un jāuzstāda 2 (*divi*) tehniskajai specifikācijai atbilstošs kanalizācijas sūkņi.

Uzņēmējs nodrošina **divu jaunu kanalizācijas sūkņu** piegādi, uzstādīšanu, garantijas apkalpošanu un tehnisko apkopju veikšanu garantijas laikā.

2. Jauno sūkņu tehniskā specifikācija

Nr. p.k.	***Parametra nosaukums***	***Minimālās prasības***	***Pretendenta piedāvājums (jānorāda konkrēti tehniskie parametri)***
Darba apstākļi:			
1.	Vide	Kanalizācijas notekūdeņi	<…>
2.	Vides temperatūra	No 5°C līdz 40°C	<…>
3.	Šķidruma temperatūra	No 10°C līdz 25°C	<…>
4.	Sausnas saturs	Vismaz 8%	<…>
Sūkņa tehniskā specifikācija:			
5.	Sūkņa prototips	FLYGT NP vai ekvivalents	<…>
6.	Sūkņa ražošanas gads	2025	<…>
7.	Sūkņa tips	Monobloka, Centrbēdzes	<…>
8.	Sūkņa ražība darba punktā	≥ 57,6 m3/h (+/- 10%)	<…>
9.	Sūkņa celšanas augstums darba punktā	≥ 23 m	<…>
10.	Sūkņa efektivitāte darba punktā	≥ 50 %	<…>
11.	Sūkņa izpildījums	Iegremdējamais	<…>
12.	Motora nominālā jauda P2 ≤	≤ 13,5 kW 3~ 400V	<…>
13.	Motora apgriezieni	Ne vairāk kā 1500 apgr./min	<…>
14.	IP aizsardzības klase	Ne zemāka, kā IP68	<…>
15.	Motora frekvence	50Hz	<…>
16.	Motora energoefektivitātes klase	Ne mazāka kā IE2	<…>
17.	Statora izolācijas klase	Vismaz H +180^{O}C	<…>
18.	Motora aizsardzība un monitorings:	3 bi-metāla termālie slēdži statora uzkaršanas kontrolei	<…>
		FLS sensors vai analogs, lai noteiktu mitruma nokļūšanu statora korpusā	<…>
19.	Aizsardzības monitorings un vizualizācija uz SCADA ABB 800xA sistēmu	Komplektācijā iekļauts aprīkojums	<…>
20.	Spied puses vada atloks	DN 100 PN10	<…>
21.	Sūkņa hidrauliskā daļa	Sūknis ar simetrisku, atvērtu vai daļēji atvērtu darbaratu, pašattīrīšanās funkciju	<…>
		Attālumam starp darba ratu un sūkņa korpusu jābūt pašregulējamam vai regulējamam manuāli	<…>
		Viengabala ar šķiedru plēšanas un attīrīšanās rievu	<…>

22.	Darba rata materiāls	Kaļamais ķets (GJN-HV600 XCR23 vai A 532 (ALLOY III A))	<…>
23.	Sūkņa korpuss	EN-GJL 250	<…>
24.	Ass	AISI 431 (EN1.4057)	<…>
25.	Ass blīvējums	Gan sūkņa, gan motora pusē - pret koroziju noturīgs volframa karbīds WCCR vai augstākas noturības.	<…>
26.	Krāsojums	Sūkņa korpusam ir jābūt gruntētam zem ārēja krāsojuma. Krāsojuma kopējam biezumam jābūt vismaz 120 mikroni.	<…>
27.	Sūkņa dzesēšana	Sūknim jānodrošina pašatdzesēšanos līdz ražotāja pieļautajiem sūkņa darbības temperatūru rādītājiem, pie apkārtējās vides temperatūra līdz +40^{O}C, vienlaicīgi pārsūknējot šķidrumu, kura temperatūra ir +25^{O}C. Sūkņa dzesēšana ar ārējām palīgierīcēm (gaisa pūtējiem utt.) netiek paredzēta	<…>
28.	Sūkņa kabelis	Garums ≥ 10 m, ekranizēts ar vismaz 2 monitoringa dzīslām, paredzēts darbam ar frekvences pārveidotāju.	<…>
29.	Energoefektivitāte	Elektroenerģijas patēriņš kW uz 1 pārsūknēto m^3 sūknim darbojoties darba punktā	<...>kWh/m^3
Sūkņa nomaiņas/uzstādīšanas materiāli:			
30.	Veidgabalu materiāls	Ražotāja oriģināls vai nerūsējošais tērauds ne zemāks par AISI 316	<…>
31.	Skrūvju materiāls	Nerūsējošais tērauds ne zemāks par AISI 316	<…>
32.	Spiediena klase	PN10	<…>
33.	Uzstādīšanas veids	Automātiskais savienojums ar DN100 izvadu	<…>
Rūpnīcā veiktās sūkņu pārbaudes:			
34.	Piegādājot sūkni, jābūt dokumentālam apliecinājumam par sekmīgi veiktām pārbaudēm ražotāja rūpnīcā:	Vismaz 3 punktu hidrauliskā pārbaude;	<…>
		Blīvējuma hermētiskuma pārbaude;	<…>
		Elektriskās darbības pārskats.	<…>
Prasības tehniskajām apkopēm garantijas periodā:			
35.	Pirmajā gadā	Vismaz 1 sākotnējā pārbaude un apkope pirmajā sūkņa darbības gadā. + visas rūpnīcas noteiktās apkopes darbības periodā. Pretendentam uzskaitīt visas veicamās darbības.	<…>
36.	Otrajā gadā	Vismaz 1 pārbaude un apkope perioda otrajā darbības gadā. . + visas rūpnīcas noteiktās apkopes darbības periodā. Pretendentam uzskaitīt visas veicamās darbības.	<…>

37.	Pirms garantijas termiņa beigām	Elektrokabeļa pārbaude un elektriskie mērījumi	<…>
		Darba rata stāvokļa novērtējums un regulēšana	<…>
		Inspekcijas kameras iztukšošana, un noplūdes sensora pārbaude	<…>
		Dzesēšanas (eļļošanas) šķidruma kvalitātes pārbaude un nomaiņa, ja nepieciešams	<…>
		Termo rezistora pārbaude	<…>

3. **Sūkņu profilaktisko apkopju un remontu grafiks:**

Gads	Skaits gadā	Veicamie apkopes un remontu darbi
1	<…>	<…>
2	<…>	<…>
3	<…>	<…>
4	<…>	<…>
5	<…>	<…>
6	<…>	<…>
7	<…>	<…>
8	<…>	<…>
9	<…>	<…>
10	<…>	<…>

4. **Preces garantijas termiņš ir <mēnešu skaits, kas nav mazāks par 24 (divdesmit četriem) mēnešiem>** mēneši, skaitot no Preces piegādi apliecinoša dokumenta abpusējas parakstīšanas dienas.
5. **Sūkņu piegādes un uzstādīšanas adrese:** Biķernieku iela 224, Rīga.
6. **Preces piegādes termiņš:**

Preces piegādes termiņš ir <**dienu skaits, kas nav ilgāks par 150 dienām**> dienu laikā no iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas.

III. Kanalizācijas sūkņu stacija Nautrēnu iela 14, Rīgā

1. Vispārīgā informācija

Jauni kanalizācijas sūkņi paredzēti divu sūkņu FLYGT NP 3153.181 SH-274 15kW nomaiņai kanalizācijas sūkņu stacijā KSS227 Nautrēnu iela 14, Rīgā. Pretendentam jāpiegādā un jāuzstāda 2 (*divi*) tehniskajai specifikācijai atbilstošs kanalizācijas sūkņi.

Uzņēmējs nodrošina **divu jaunu kanalizācijas sūkņu** piegādi, uzstādīšanu, garantijas apkalpošanu un tehnisko apkopju veikšanu garantijas laikā.

2. Jauno sūkņu tehniskā specifikācija

Nr. p.k.	***Parametra nosaukums***	***Minimālās prasības***	***Pretendenta piedāvājums (jānorāda konkrēti tehniskie parametri)***
Darba apstākļi:			
1.	Vide	Kanalizācijas notekūdeņi	<…>
2.	Vides temperatūra	No 5°C līdz 40°C	<…>
3.	Šķidruma temperatūra	No 10°C līdz 25°C	<…>
4.	Sausnas saturs	Vismaz 8%	<…>
Sūkņa tehniskā specifikācija:			
5.	Sūkņa prototips	FLYGT NP vai ekvivalents	<…>
6.	Sūkņa ražošanas gads	2025	<…>
7.	Sūkņa tips	Monobloka, Centrbēdzes	<…>
8.	Sūkņa ražība darba punktā	≥ 72 m3/h (+/- 10%)	<…>
9.	Sūkņa celšanas augstums darba punktā	≥ 30 m	<…>
10.	Sūkņa efektivitāte darba punktā	≥ 50 %	<…>
11.	Sūkņa izpildījums	Iegremdējamais	<…>
12.	Motora nominālā jauda P2 ≤	≤ 15 kW 3~ 400V	<…>
13.	Motora apgriezieni	Ne vairāk kā 3000 apgr./min	<…>
14.	IP aizsardzības klase	Ne zemāka, kā IP68	<…>
15.	Motora frekvence	50Hz	<…>
16.	Motora energoefektivitātes klase	Ne mazāka kā IE2	<…>
17.	Statora izolācijas klase	Vismaz H +180^{O}C	<…>
18.	Motora aizsardzība un monitorings:	3 bi-metāla termālie slēdži statora uzkaršanas kontrolei	<…>
		FLS sensors vai analogs, lai noteiktu mitruma nokļūšanu statora korpusā	<…>
19.	Aizsardzības monitorings un vizualizācija uz SCADA ABB 800xA sistēmu	Komplektācijā iekļauts aprīkojums	<…>
20.	Spied puses vada atloks	DN 80 PN10	<…>
21.	Sūkņa hidrauliskā daļa	Sūknis ar simetrisku, atvērtu vai daļēji atvērtu darbaratu, pašattīrīšanās funkciju	<…>
		Attālumam starp darba ratu un sūkņa korpusu jābūt pašregulējamam vai regulējamam manuāli	<…>
		Viengabala ar šķiedru plēšanas un attīrīšanās rievu	<…>

22.	Darba rata materiāls	Kaļamais ķets (GJN-HV600 XCR23 vai A 532 (ALLOY III A))	<…>
23.	Sūkņa korpuss	EN-GJL 250	<…>
24.	Ass	AISI 431 (EN1.4057)	<…>
25.	Ass blīvējums	Gan sūkņa, gan motora pusē - pret koroziju noturīgs volframa karbīds WCCR vai augstākas noturības.	<…>
26.	Krāsojums	Sūkņa korpusam ir jābūt gruntētam zem ārēja krāsojuma. Krāsojuma kopējam biezumam jābūt vismaz 120 mikroni.	<…>
27.	Sūkņa dzesēšana	Sūknim jānodrošina pašatdzesēšanos līdz ražotāja pieļautajiem sūkņa darbības temperatūru rādītājiem, pie apkārtējās vides temperatūra līdz +40^{O}C, vienlaicīgi pārsūknējot šķidrumu, kura temperatūra ir +25^{O}C. Sūkņa dzesēšana ar ārējām palīgierīcēm (gaisa pūtējiem utt.) netiek paredzēta	<…>
28.	Sūkņa kabelis	Garums ≥ 10 m, ekranizēts ar vismaz 2 monitoringa dzīslām, paredzēts darbam ar frekvences pārveidotāju.	<…>
29.	Energoefektivitāte	Elektroenerģijas patēriņš kW uz 1 pārsūknēto m^3 sūknim darbojoties darba punktā	<...>kWh/m^3
Sūkņa nomaiņas/uzstādīšanas materiāli:			
30.	Veidgabalu materiāls	Ražotāja oriģināls vai nerūsējošais tērauds ne zemāks par AISI 316	<…>
31.	Skrūvju materiāls	Nerūsējošais tērauds ne zemāks par AISI 316	<…>
32.	Spiediena klase	PN10	<…>
33.	Uzstādīšanas veids	Automātiskais savienojums ar DN100 izvadu	<…>
Rūpnīcā veiktās sūkņu pārbaudes:			
34.	Piegādājot sūkni, jābūt dokumentālam apliecinājumam par sekmīgi veiktām pārbaudēm ražotāja rūpnīcā:	Vismaz 3 punktu hidrauliskā pārbaude;	<…>
		Blīvējuma hermētiskuma pārbaude;	<…>
		Elektriskās darbības pārskats.	<…>
Prasības tehniskajām apkopēm garantijas periodā:			
35.	Pirmajā gadā	Vismaz 1 sākotnējā pārbaude un apkope pirmajā sūkņa darbības gadā. + visas rūpnīcas noteiktās apkopes darbības periodā. Pretendentam uzskaitīt visas veicamās darbības.	<…>
36.	Otrajā gadā	Vismaz 1 pārbaude un apkope perioda otrajā darbības gadā. . + visas rūpnīcas noteiktās apkopes darbības periodā. Pretendentam uzskaitīt visas veicamās darbības.	<…>

37.	Pirms garantijas termiņa beigām	Elektrokabeļa pārbaude un elektriskie mērījumi	<…>
		Darba rata stāvokļa novērtējums un regulēšana	<…>
		Inspekcijas kameras iztukšošana, un noplūdes sensora pārbaude	<…>
		Dzesēšanas (eļļošanas) šķidruma kvalitātes pārbaude un nomaiņa, ja nepieciešams	<…>
		Termo rezistora pārbaude	<…>

3. Sūkņu profilaktisko apkopju un remontu grafiks:

Gads	Skaits gadā	Veicamie apkopes un remontu darbi
1	<…>	<…>
2	<…>	<…>
3	<…>	<…>
4	<…>	<…>
5	<…>	<…>
6	<…>	<…>
7	<…>	<…>
8	<…>	<…>
9	<…>	<…>
10	<…>	<…>

4. **Preces garantijas termiņš ir <mēnešu skaits, kas nav mazāks par 24 (divdesmit četriem) mēnešiem>** mēneši, skaitot no Preces piegādi apliecinoša dokumenta abpusējas parakstīšanas dienas.
5. **Sūkņu piegādes un uzstādīšanas adrese:** Nautrēnu iela 14, Rīga.
6. **Preces piegādes termiņš:**

Preces piegādes termiņš ir **<dienu skaits, kas nav ilgāks par 150 dienām>** dienu laikā no iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas.

IV. Kanalizācijas sūkņu stacija Cēres iela 98, Rīgā

1. Vispārīgā informācija

Jauni kanalizācijas sūkņi paredzēti divu sūkņu FLYGT NP 3102.181 SH-255 4,2kW nomaiņai kanalizācijas sūkņu stacijā KSS324 Cēres iela 98, Rīgā. Pretendentam jāpiegādā un jāuzstāda 2 (*divi*) tehniskajai specifikācijai atbilstošs kanalizācijas sūkņi.

Uzņēmējs nodrošina **divu jaunu kanalizācijas sūkņu** piegādi, uzstādīšanu, garantijas apkalpošanu un tehnisko apkopju veikšanu garantijas laikā.

2. Jauno sūkņu tehniskā specifikācija

Nr. p.k.	***Parametra nosaukums***	***Minimālās prasības***	***Pretendenta piedāvājums (jānorāda konkrēti tehniskie parametri)***
Darba apstākļi:			
1.	Vide	Kanalizācijas notekūdeņi	<…>
2.	Vides temperatūra	No 5°C līdz 40°C	<…>
3.	Šķidruma temperatūra	No 10°C līdz 25°C	<…>
4.	Sausnas saturs	Vismaz 8%	<…>
Sūkņa tehniskā specifikācija:			
5.	Sūkņa prototips	FLYGT NP vai ekvivalents	<…>
6.	Sūkņa ražošanas gads	2025	<…>
7.	Sūkņa tips	Monobloka, Centrbēdzes	<…>
8.	Sūkņa ražība darba punktā	≥ 58 m3/h (+/- 10%)	<…>
9.	Sūkņa celšanas augstums darba punktā	≥ 15 m	<…>
10.	Sūkņa efektivitāte darba punktā	≥ 60 %	<…>
11.	Sūkņa izpildījums	Iegremdējamais	<…>
12.	Motora nominālā jauda P2 ≤	≤ 4,5 kW 3~ 400V	<…>
13.	Motora apgriezieni	Ne vairāk kā 3000 apgr./min	<…>
14.	IP aizsardzības klase	Ne zemāka, kā IP68	<…>
15.	Motora frekvence	50Hz	<…>
16.	Motora energoefektivitātes klase	Ne mazāka kā IE2	<…>
17.	Statora izolācijas klase	Vismaz H +180^{O}C	<…>
18.	Motora aizsardzība un monitorings:	3 bi-metāla termālie slēdži statora uzkaršanas kontrolei	<…>
		FLS sensors vai analogs, lai noteiktu mitruma nokļūšanu statora korpusā	<…>
19.	Aizsardzības monitorings un vizualizācija uz SCADA ABB 800xA sistēmu	Komplektācijā iekļauts aprīkojums	<…>
20.	Spied puses vada atloks	DN 80 PN10	<…>
21.	Sūkņa hidrauliskā daļa	Sūknis ar simetrisku, atvērtu vai daļēji atvērtu darbaratu, pašattīrīšanās funkciju	<…>
		Attālumam starp darba ratu un sūkņa korpusu jābūt pašregulējamam vai regulējamam manuāli	<…>
		Viengabala ar šķiedru plēšanas un attīrīšanās rievu	<…>

22.	Darba rata materiāls	Kaļamais ķets (GJN-HV600 XCR23 vai A 532 (ALLOY III A))	<…>
23.	Sūkņa korpuss	EN-GJL 250	<…>
24.	Ass	AISI 431 (EN1.4057)	<…>
25.	Ass blīvējums	Gan sūkņa, gan motora pusē - pret koroziju noturīgs volframa karbīds WCCR vai augstākas noturības.	<…>
26.	Krāsojums	Sūkņa korpusam ir jābūt gruntētam zem ārēja krāsojuma. Krāsojuma kopējam biezumam jābūt vismaz 120 mikroni.	<…>
27.	Sūkņa dzesēšana	Sūknim jānodrošina pašatdzesēšanos līdz ražotāja pieļautajiem sūkņa darbības temperatūru rādītājiem, pie apkārtējās vides temperatūra līdz +40^{O}C, vienlaicīgi pārsūknējot šķidrumu, kura temperatūra ir +25^{O}C. Sūkņa dzesēšana ar ārējām palīgierīcēm (gaisa pūtējiem utt.) netiek paredzēta	<…>
28.	Sūkņa kabelis	Garums ≥ 10 m, ekranizēts ar vismaz 2 monitoringa dzīslām, paredzēts darbam ar frekvences pārveidotāju.	<…>
29.	Energoefektivitāte	Elektroenerģijas patēriņš kW uz 1 pārsūknēto m^3 sūknim darbojoties darba punktā	<...>kWh/m^3
Sūkņa nomaiņas/uzstādīšanas materiāli:			
30.	Veidgabalu materiāls	Ražotāja oriģināls vai nerūsējošais tērauds ne zemāks par AISI 316	<…>
31.	Skrūvju materiāls	Nerūsējošais tērauds ne zemāks par AISI 316	<…>
32.	Spiediena klase	PN10	<…>
33.	Uzstādīšanas veids	Automātiskais savienojums ar DN80 izvadu	<…>
Rūpnīcā veiktās sūkņu pārbaudes:			
34.	Piegādājot sūkni, jābūt dokumentālam apliecinājumam par sekmīgi veiktām pārbaudēm ražotāja rūpnīcā:	Vismaz 3 punktu hidrauliskā pārbaude;	<…>
		Blīvējuma hermētiskuma pārbaude;	<…>
		Elektriskās darbības pārskats.	<…>
Prasības tehniskajām apkopēm garantijas periodā:			
35.	Pirmajā gadā	Vismaz 1 sākotnējā pārbaude un apkope pirmajā sūkņa darbības gadā. + visas rūpnīcas noteiktās apkopes darbības periodā. Pretendentam uzskaitīt visas veicamās darbības.	<…>
36.	Otrajā gadā	Vismaz 1 pārbaude un apkope perioda otrajā darbības gadā. . + visas rūpnīcas noteiktās apkopes darbības periodā. Pretendentam uzskaitīt visas veicamās darbības.	<…>

37.	Pirms garantijas termiņa beigām	Elektrokabeļa pārbaude un elektriskie mērījumi	<…>
		Darba rata stāvokļa novērtējums un regulēšana	<…>
		Inspekcijas kameras iztukšošana, un noplūdes sensora pārbaude	<…>
		Dzesēšanas (eļļošanas) šķidruma kvalitātes pārbaude un nomaiņa, ja nepieciešams	<…>
		Termo rezistora pārbaude	<…>

3. Sūkņu profilaktisko apkopju un remontu grafiks:

Gads	Skaits gadā	Veicamie apkopes un remontu darbi
1	<…>	<…>
2	<…>	<…>
3	<…>	<…>
4	<…>	<…>
5	<…>	<…>
6	<…>	<…>
7	<…>	<…>
8	<…>	<…>
9	<…>	<…>
10	<…>	<…>

4. **Preces garantijas termiņš ir <mēnešu skaits, kas nav mazāks par 24 (divdesmit četriem) mēnešiem>** mēneši, skaitot no Preces piegādi apliecinoša dokumenta abpusējas parakstīšanas dienas.
5. **Sūkņu piegādes un uzstādīšanas adrese:** Cēres iela 98, Rīga.
6. **Preces piegādes termiņš:**

Preces piegādes termiņš ir **<dienu skaits, kas nav ilgāks par 150 dienām>** dienu laikā no iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas.

V. <u>Kanalizācijas sūkņu stacija Tēriņu iela 60 k-1, Rīgā</u>

1. Vispārīgā informācija

Jauni kanalizācijas sūkņi paredzēti divu sūkņu FLYGT NP 3127.181 MT-437 5,9kW nomaiņai kanalizācijas sūkņu stacijā KSS325 Tēriņu iela 60 k-1, Rīgā. Pretendentam jāpiegādā un jāuzstāda 2 (*divi*) tehniskajai specifikācijai atbilstošs kanalizācijas sūkņi.

Uzņēmējs nodrošina **divu jaunu kanalizācijas sūkņu** piegādi, uzstādīšanu, garantijas apkalpošanu un tehnisko apkopju veikšanu garantijas laikā.

2. Jauno sūkņu tehniskā specifikācija

Nr. p.k.	***Parametra nosaukums***	***Minimālās prasības***	***Pretendenta piedāvājums (jānorāda konkrēti tehniskie parametri)***
Darba apstākļi:			
1.	Vide	Kanalizācijas notekūdeņi	<…>
2.	Vides temperatūra	No 5°C līdz 40°C	<…>
3.	Šķidruma temperatūra	No 10°C līdz 25°C	<…>
4.	Sausnas saturs	Vismaz 8%	<…>
Sūkņa tehniskā specifikācija:			
5.	Sūkņa prototips	FLYGT NP vai ekvivalents	<…>
6.	Sūkņa ražošanas gads	2025	<…>
7.	Sūkņa tips	Monobloka, Centrbēdzes	<…>
8.	Sūkņa ražība darba punktā	≥ 92 m3/h (+/- 10%)	<…>
9.	Sūkņa celšanas augstums darba punktā	≥ 11 m	<…>
10.	Sūkņa efektivitāte darba punktā	≥ 60 %	<…>
11.	Sūkņa izpildījums	Iegremdējamais	<…>
12.	Motora nominālā jauda P2 ≤	≤ 6,5 kW 3~ 400V	<…>
13.	Motora apgriezieni	Ne vairāk kā 1500 apgr./min	<…>
14.	IP aizsardzības klase	Ne zemāka, kā IP68	<…>
15.	Motora frekvence	50Hz	<…>
16.	Motora energoefektivitātes klase	Ne mazāka kā IE2	<…>
17.	Statora izolācijas klase	Vismaz H +180^{O}C	<…>
18.	Motora aizsardzība un monitorings:	3 bi-metāla termālie slēdži statora uzkaršanas kontrolei	<…>
		FLS sensors vai analogs, lai noteiktu mitruma nokļūšanu statora korpusā	<…>
19.	Aizsardzības monitorings un vizualizācija uz SCADA ABB 800xA sistēmu	Komplektācijā iekļauts aprīkojums	<…>
20.	Spied puses vada atloks	DN 100 PN10	<…>
21.	Sūkņa hidrauliskā daļa	Sūknis ar simetrisku, atvērtu vai daļēji atvērtu darbaratu, pašattīrīšanās funkciju	<…>
		Attālumam starp darba ratu un sūkņa korpusu jābūt pašregulējamam vai regulējamam manuāli	<…>
		Viengabala ar šķiedru plēšanas un attīrīšanās rievu	<…>

22.	Darba rata materiāls	Kaļamais ķets (GJN-HV600 XCR23 vai A 532 (ALLOY III A))	<…>
23.	Sūkņa korpuss	EN-GJL 250	<…>
24.	Ass	AISI 431 (EN1.4057)	<…>
25.	Ass blīvējums	Gan sūkņa, gan motora pusē - pret koroziju noturīgs volframa karbīds WCCR vai augstākas noturības.	<…>
26.	Krāsojums	Sūkņa korpusam ir jābūt gruntētam zem ārēja krāsojuma. Krāsojuma kopējam biezumam jābūt vismaz 120 mikroni.	<…>
27.	Sūkņa dzesēšana	Sūknim jānodrošina pašatdzesēšanos līdz ražotāja pieļautajiem sūkņa darbības temperatūru rādītājiem, pie apkārtējās vides temperatūra līdz +40^{O}C, vienlaicīgi pārsūknējot šķidrumu, kura temperatūra ir +25^{O}C. Sūkņa dzesēšana ar ārējām palīgierīcēm (gaisa pūtējiem utt.) netiek paredzēta	<…>
28.	Sūkņa kabelis	Garums ≥ 10 m, ekranizēts ar vismaz 2 monitoringa dzīslām, paredzēts darbam ar frekvences pārveidotāju.	<…>
29.	Energoefektivitāte	Elektroenerģijas patēriņš kW uz 1 pārsūknēto m^3 sūknim darbojoties darba punktā	<...>kWh/m^3
Sūkņa nomaiņas/uzstādīšanas materiāli:			
30.	Veidgabalu materiāls	Ražotāja oriģināls vai nerūsējošais tērauds ne zemāks par AISI 316	<…>
31.	Skrūvju materiāls	Nerūsējošais tērauds ne zemāks par AISI 316	<…>
32.	Spiediena klase	PN10	<…>
33.	Uzstādīšanas veids	Automātiskais savienojums ar DN100 izvadu	<…>
Rūpnīcā veiktās sūkņu pārbaudes:			
34.	Piegādājot sūkni, jābūt dokumentālam apliecinājumam par sekmīgi veiktām pārbaudēm ražotāja rūpnīcā:	Vismaz 3 punktu hidrauliskā pārbaude;	<…>
		Blīvējuma hermētiskuma pārbaude;	<…>
		Elektriskās darbības pārskats.	<…>
Prasības tehniskajām apkopēm garantijas periodā:			
35.	Pirmajā gadā	Vismaz 1 sākotnējā pārbaude un apkope pirmajā sūkņa darbības gadā. + visas rūpnīcas noteiktās apkopes darbības periodā. Pretendentam uzskaitīt visas veicamās darbības.	<…>
36.	Otrajā gadā	Vismaz 1 pārbaude un apkope perioda otrajā darbības gadā. . + visas rūpnīcas noteiktās apkopes darbības periodā. Pretendentam uzskaitīt visas veicamās darbības.	<…>

37.	Pirms garantijas termiņa beigām	Elektrokabeļa pārbaude un elektriskie mērījumi	<…>
		Darba rata stāvokļa novērtējums un regulēšana	<…>
		Inspekcijas kameras iztukšošana, un noplūdes sensora pārbaude	<…>
		Dzesēšanas (eļļošanas) šķidruma kvalitātes pārbaude un nomaiņa, ja nepieciešams	<…>
		Termo rezistora pārbaude	<…>

3. Sūkņu profilaktisko apkopju un remontu grafiks:

Gads	Skaits gadā	Veicamie apkopes un remontu darbi
1	<…>	<…>
2	<…>	<…>
3	<…>	<…>
4	<…>	<…>
5	<…>	<…>
6	<…>	<…>
7	<…>	<…>
8	<…>	<…>
9	<…>	<…>
10	<…>	<…>

4. **Preces garantijas termiņš ir <mēnešu skaits, kas nav mazāks par 24 (divdesmit četriem) mēnešiem>** mēneši, skaitot no Preces piegādi apliecinoša dokumenta abpusējas parakstīšanas dienas.
5. **Sūkņu piegādes un uzstādīšanas adrese:** Tēriņu iela 60 k-1, Rīga.
6. **Preces piegādes termiņš:**

Preces piegādes termiņš ir <**dienu skaits, kas nav ilgāks par 150 dienām**> dienu laikā no iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas.

Pielikumā: Preces ražotāja dokumenti, kas apliecina Preces atbilstību šai tehniskajai specifikācijai.

<Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs>
<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>
<Paraksts>
<Datums, vieta>

2.2.pielikums
Tehniskā specifikācija - Tehniskā piedāvājuma veidne 2.iepirkuma daļai

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
2.iepirkuma daļai "Sausā izpildījuma sūkņu piegāde (9 gab.)"

I. Kanalizācijas sūkņu stacija Grostonas iela 7, Rīgā

1. Vispārīgā informācija

Jauni kanalizācijas sūkņi paredzēti divu sūkņu FLYGT NT 3153.180 HT-456 7,5kW nomaiņai kanalizācijas sūkņu stacijā KSS201 Grostonas iela 7, Rīgā. Pretendentam jāpiegādā un jāuzstāda 2 (*divi*) tehniskajai specifikācijai atbilstošs kanalizācijas sūkņi.

Uzņēmējs nodrošina **divu jaunu kanalizācijas sūkņu** piegādi, uzstādīšanu, garantijas apkalpošanu un tehnisko apkopju veikšanu garantijas laikā.

2. Jauno sūkņu tehniskā specifikācija

Nr. p.k.	***Parametra nosaukums***	***Minimālās prasības***	***Pretendenta piedāvājums (jānorāda konkrēti tehniskie parametri)***
Darba apstākļi:			
1.	Vide	Kanalizācijas notekūdeņi	<…>
2.	Vides temperatūra	No 5°C līdz 40°C	<…>
3.	Šķidruma temperatūra	No 10°C līdz 25°C	<…>
4.	Sausnas saturs	Vismaz 8%	<…>
Sūkņa tehniskā specifikācija:			
5.	Sūkņa prototips	FLYGT NT vai ekvivalents	<…>
6.	Sūkņa ražošanas gads	2025	<…>
7.	Sūkņa tips	Monobloka, Centrbēdzes	<…>
8.	Sūkņa ražība darba punktā	≥ 65 m3/h (+/- 10%)	<…>
9.	Sūkņa celšanas augstums darba punktā	≥ 15 m	<…>
10.	Sūkņa efektivitāte darba punktā	> 50 %	<…>
11.	Sūkņa izpildījums	Sausais	<…>
12.	Motora nominālā jauda P2 ≤	≤ 8,5 kW 3~ 400V	<…>
13.	Motora apgriezieni	Ne vairāk kā 1500 apgr./min	<…>
14.	IP aizsardzības klase	Ne zemāka, kā IP68	<…>
15.	Motora frekvence	50Hz	<…>
16.	Motora energoefektivitātes klase	Ne mazāka kā IE2	<…>
17.	Statora izolācijas klase	Vismaz H +180^{O}C	<…>
18.	Motora aizsardzība un monitorings:	3 bi-metāla termālie slēdži statora uzkaršanas kontrolei	<…>
		FLS sensors vai analogs, lai noteiktu mitruma nokļūšanu statora korpusā	<…>
19.	Aizsardzības monitorings un vizualizācija uz SCADA ABB 800xA sistēmu	Komplektācijā iekļauts aprīkojums	<…>

20.	Spied puses vada atloks	DN 100 PN10	<…>
21.	Sūc puses vada atloks	DN 150 PN10	<…>
22.	Sūkņa hidrauliskā daļa	Sūknis ar simetrisku, atvērtu vai daļēji atvērtu darbaratu, pašattīrīšanās funkciju	<…>
		Attālumam starp darba ratu un sūkņa korpusu jābūt pašregulējamam vai regulējamam manuāli	<…>
		Viengabala ar šķiedru plēšanas un attīrīšanās rievu	<…>
23.	Darba rata materiāls	Kaļamais ķets (GJN-HV600 XCR23 vai A 532 (ALLOY III A))	<…>
24.	Sūkņa korpuss	EN-GJL 250	<…>
25.	Ass	AISI 431 (EN1.4057)	<…>
26.	Ass blīvējums	Gan sūkņa, gan motora pusē - pret koroziju noturīgs volframa karbīds WCCR vai augstākas noturības.	<…>
27.	Krāsojums	Sūkņa korpusam ir jābūt gruntētam zem ārēja krāsojuma. Krāsojuma kopējam biezumam jābūt vismaz 120 mikroni.	<…>
28.	Sūkņa dzesēšana	Sūknim jānodrošina pašatdzesēšanos līdz ražotāja pieļautajiem sūkņa darbības temperatūru rādītājiem, pie apkārtējās vides temperatūra līdz +40^{O}C, vienlaicīgi pārsūknējot šķidrumu, kura temperatūra ir +25^{O}C. Sūkņa dzesēšana ar ārējām palīgierīcēm (gaisa pūtējiem utt.) netiek paredzēta	<…>
29.	Sūkņa kabelis	Garums ≥ 10 m, ekranizēts ar vismaz 2 monitoringa dzīslām, paredzēts darbam ar frekvences pārveidotāju.	<…>
30.	Energoefektivitāte	Elektroenerģijas patēriņš kW uz 1 pārsūknēto m^3 sūknim darbojoties darba punktā	<...>kWh/m^3
Sūkņa nomaiņas/uzstādīšanas materiāli:			
31.	Veidgabalu materiāls	Ražotāja oriģināls vai nerūsējošais tērauds ne zemāks par AISI 304 (EN 1.4301)	<…>
32.	Skrūvju materiāls	Nerūsējošais tērauds ne zemāks par AISI 304 (EN 1.4301)	<…>
33.	Spiediena klase	PN10	<…>
Rūpnīcā veiktās sūkņu pārbaudes:			
34.	Piegādājot sūkni, jābūt dokumentālam apliecinājumam par sekmīgi veiktām pārbaudēm ražotāja rūpnīcā:	Vismaz 3 punktu hidrauliskā pārbaude;	<…>
		Blīvējuma hermētiskuma pārbaude;	<…>
		Elektriskās darbības pārskats.	<…>
Prasības tehniskajām apkopēm garantijas periodā:			
35.	Pirmajā gadā	Vismaz 1 sākotnējā pārbaude un apkope pirmajā sūkņa darbības gadā. + visas	<…>

		rūpnīcas noteiktās apkopes darbības periodā. Pretendentam uzskaitīt visas veicamās darbības.	
36.	Otrajā gadā	Vismaz 1 pārbaude un apkope perioda otrajā darbības gadā. . + visas rūpnīcas noteiktās apkopes darbības periodā. Pretendentam uzskaitīt visas veicamās darbības.	<…>
37.	Pirms garantijas termiņa beigām	Elektrokabeļa pārbaude un elektriskie mērījumi	<…>
		Darba rata stāvokļa novērtējums un regulēšana	<…>
		Inspekcijas kameras iztukšošana, un noplūdes sensora pārbaude	<…>
		Dzesēšanas (eļļošanas) šķidruma kvalitātes pārbaude un nomaiņa, ja nepieciešams	<…>
		Termo rezistora pārbaude	<…>

3. Sūkņu profilaktisko apkopju un remontu grafiks:

Gads	Skaits gadā	Veicamie apkopes un remontu darbi
1	<…>	<…>
2	<…>	<…>
3	<…>	<…>
4	<…>	<…>
5	<…>	<…>
6	<…>	<…>
7	<…>	<…>
8	<…>	<…>
9	<…>	<…>
10	<…>	<…>

4. **Preces garantijas termiņš ir <mēnešu skaits, kas nav mazāks par 24 (divdesmit četriem) mēnešiem>** mēneši, skaitot no Preces piegādi apliecinoša dokumenta abpusējas parakstīšanas dienas.
5. **Sūkņu piegādes un uzstādīšanas adrese:** Grostonas iela 7, Rīga.
6. **Preces piegādes termiņš:**

Preces piegādes termiņš ir <**dienu skaits, kas nav ilgāks par 150 dienām**> dienu laikā no iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas.

II. Kanalizācijas sūkņu stacija Juglas iela 20, Rīgā

1. Vispārīgā informācija

Jauni kanalizācijas sūkņi paredzēti divu sūkņu FLYGT NT 3153.180 HT-451 7,5kW nomaiņai kanalizācijas sūkņu stacijā KSS221 Juglas iela 20, Rīgā. Pretendentam jāpiegādā un jāuzstāda 2 (*divi*) tehniskajai specifikācijai atbilstošs kanalizācijas sūkņi.

Uzņēmējs nodrošina **divu jaunu kanalizācijas sūkņu** piegādi, uzstādīšanu, garantijas apkalpošanu un tehnisko apkopju veikšanu garantijas laikā.

2. Jauno sūkņu tehniskā specifikācija

Nr. p.k.	***Parametra nosaukums***	***Minimālās prasības***	***Pretendenta piedāvājums (jānorāda konkrēti tehniskie parametri)***
Darba apstākļi:			
1.	Vide	Kanalizācijas notekūdeņi	<…>
2.	Vides temperatūra	No 5°C līdz 40°C	<…>
3.	Šķidruma temperatūra	No 10°C līdz 25°C	<…>
4.	Sausnas saturs	Vismaz 8%	<…>
Sūkņa tehniskā specifikācija:			
5.	Sūkņa prototips	FLYGT NT vai ekvivalents	<…>
6.	Sūkņa ražošanas gads	2025	<…>
7.	Sūkņa tips	Monobloka, Centrbēdzes	<…>
8.	Sūkņa ražība darba punktā	≥ 72 m3/h (+/- 10%)	<…>
9.	Sūkņa celšanas augstums darba punktā	≥ 21 m	<…>
10.	Sūkņa efektivitāte darba punktā	> 50 %	<…>
11.	Sūkņa izpildījums	Sausais	<…>
12.	Motora nominālā jauda P2 ≤	≤ 8,5 kW 3~ 400V	<…>
13.	Motora apgriezieni	Ne vairāk kā 1500 apgr./min	<…>
14.	IP aizsardzības klase	Ne zemāka, kā IP68	<…>
15.	Motora frekvence	50Hz	<…>
16.	Motora energoefektivitātes klase	Ne mazāka kā IE2	<…>
17.	Statora izolācijas klase	Vismaz H +180^{O}C	<…>
18.	Motora aizsardzība un monitorings:	3 bi-metāla termālie slēdži statora uzkaršanas kontrolei	<…>
		FLS sensors vai analogs, lai noteiktu mitruma nokļūšanu statora korpusā	<…>
19.	Aizsardzības monitorings un vizualizācija uz SCADA ABB 800xA sistēmu	Komplektācijā iekļauts aprīkojums	<…>
20.	Spied puses vada atloks	DN 100 PN10	<…>
21.	Sūc puses vada atloks	DN 150 PN10	<…>
22.	Sūkņa hidrauliskā daļa	Sūknis ar simetrisku, atvērtu vai daļēji atvērtu darbaratu, pašattīrīšanās funkciju	<…>

		Attālumam starp darba ratu un sūkņa korpusu jābūt pašregulējamam vai regulējamam manuāli	<…>
		Viengabala ar šķiedru plēšanas un attīrīšanās rievu	<…>
23.	Darba rata materiāls	Kaļamais ķets (GJN-HV600 XCR23 vai A 532 (ALLOY III A))	<…>
24.	Sūkņa korpuss	EN-GJL 250	<…>
25.	Ass	AISI 431 (EN1.4057)	<…>
26.	Ass blīvējums	Gan sūkņa, gan motora pusē - pret koroziju noturīgs volframa karbīds WCCR vai augstākas noturības.	<…>
27.	Krāsojums	Sūkņa korpusam ir jābūt gruntētam zem ārēja krāsojuma. Krāsojuma kopējam biezumam jābūt vismaz 120 mikroni.	<…>
28.	Sūkņa dzesēšana	Sūknim jānodrošina pašatdzesēšanos līdz ražotāja pieļautajiem sūkņa darbības temperatūru rādītājiem, pie apkārtējās vides temperatūra līdz +40^{O}C, vienlaicīgi pārsūknējot šķidrumu, kura temperatūra ir +25^{O}C. Sūkņa dzesēšana ar ārējām palīgierīcēm (gaisa pūtējiem utt.) netiek paredzēta	<…>
29.	Sūkņa kabelis	Garums ≥ 15 m, ekranizēts ar vismaz 2 monitoringa dzīslām, paredzēts darbam ar frekvences pārveidotāju.	<…>
30.	Energoefektivitāte	Elektroenerģijas patēriņš kW uz 1 pārsūknēto m^3 sūknim darbojoties darba punktā	<...>kWh/m^3
Sūkņa nomaiņas/uzstādīšanas materiāli:			
31.	Veidgabalu materiāls	Ražotāja oriģināls vai nerūsējošais tērauds ne zemāks par AISI 304 (EN 1.4301)	<…>
32.	Skrūvju materiāls	Nerūsējošais tērauds ne zemāks par AISI 304 (EN 1.4301)	<…>
33.	Spiediena klase	PN10	<…>
Rūpnīcā veiktās sūkņu pārbaudes:			
34.	Piegādājot sūkni, jābūt dokumentālam apliecinājumam par sekmīgi veiktām pārbaudēm ražotāja rūpnīcā:	Vismaz 3 punktu hidrauliskā pārbaude;	<…>
		Blīvējuma hermētiskuma pārbaude;	<…>
		Elektriskās darbības pārskats.	<…>
Prasības tehniskajām apkopēm garantijas periodā:			
35.	Pirmajā gadā	Vismaz 1 sākotnējā pārbaude un apkope pirmajā sūkņa darbības gadā. + visas rūpnīcas noteiktās apkopes darbības periodā. Pretendentam uzskaitīt visas veicamās darbības.	<…>
36.	Otrajā gadā	Vismaz 1 pārbaude un apkope perioda otrajā darbības gadā. . + visas rūpnīcas	<…>

		noteiktās apkopes darbības periodā. Pretendentam uzskaitīt visas veicamās darbības.	
37.	Pirms garantijas termiņa beigām	Elektrokabeļa pārbaude un elektriskie mērījumi	<…>
		Darba rata stāvokļa novērtējums un regulēšana	<…>
		Inspekcijas kameras iztukšošana, un noplūdes sensora pārbaude	<…>
		Dzesēšanas (eļļošanas) šķidruma kvalitātes pārbaude un nomaiņa, ja nepieciešams	<…>
		Termo rezistora pārbaude	<…>

3. Sūkņu profilaktisko apkopju un remontu grafiks:

Gads	Skaits gadā	Veicamie apkopes un remontu darbi
1	<…>	<…>
2	<…>	<…>
3	<…>	<…>
4	<…>	<…>
5	<…>	<…>
6	<…>	<…>
7	<…>	<…>
8	<…>	<…>
9	<…>	<…>
10	<…>	<…>

4. **Preces garantijas termiņš ir <mēnešu skaits, kas nav mazāks par 24 (divdesmit četriem) mēnešiem>** mēneši, skaitot no Preces piegādi apliecinoša dokumenta abpusējas parakstīšanas dienas.
5. **Sūkņu piegādes un uzstādīšanas adrese:** Juglas iela 20, Rīga.
6. **Preces piegādes termiņš:**

Preces piegādes termiņš ir <**dienu skaits, kas nav ilgāks par 150 dienām**> dienu laikā no iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas.

III. Kanalizācijas sūkņu stacija Imantas 15 līnija 10, Rīgā

1. Vispārīgā informācija

Jauni kanalizācijas sūkņi paredzēti trīs sūkņu FLYGT NT 3202.180 MT-434 22kW nomaiņai kanalizācijas sūkņu stacijā KSS315 Imantas 15 līnija 10, Rīgā. Pretendentam jāpiegādā un jāuzstāda 3 (*trīs*) tehniskajai specifikācijai atbilstošs kanalizācijas sūkņi.

Uzņēmējs nodrošina **trīs jaunu kanalizācijas sūkņu** piegādi, uzstādīšanu, garantijas apkalpošanu un tehnisko apkopju veikšanu garantijas laikā.

2. Jauno sūkņu tehniskā specifikācija

Nr. p.k.	***Parametra nosaukums***	***Minimālās prasības***	***Pretendenta piedāvājums (jānorāda konkrēti tehniskie parametri)***
Darba apstākļi:			
1.	Vide	Kanalizācijas notekūdeņi	<…>
2.	Vides temperatūra	No 5°C līdz 40°C	<…>
3.	Šķidruma temperatūra	No 10°C līdz 25°C	<…>
4.	Sausnas saturs	Vismaz 8%	<…>
Sūkņa tehniskā specifikācija:			
5.	Sūkņa prototips	FLYGT NT vai ekvivalents	<…>
6.	Sūkņa ražošanas gads	2025	<…>
7.	Sūkņa tips	Monobloka, Centrbēdzes	<…>
8.	Sūkņa ražība darba punktā	≥ 360 m3/h (+/- 10%)	<…>
9.	Sūkņa celšanas augstums darba punktā	≥ 15 m	<…>
10.	Sūkņa efektivitāte darba punktā	> 60 %	<…>
11.	Sūkņa izpildījums	Sausais	<…>
12.	Motora nominālā jauda P2 ≤	≤ 23 kW 3~ 400V	<…>
13.	Motora apgriezieni	Ne vairāk kā 1500 apgr./min	<…>
14.	IP aizsardzības klase	Ne zemāka, kā IP68	<…>
15.	Motora frekvence	50Hz	<…>
16.	Motora energoefektivitātes klase	Ne mazāka kā IE2	<…>
17.	Statora izolācijas klase	Vismaz H +180^{O}C	<…>
18.	Motora aizsardzība un monitorings:	3 bi-metāla termālie slēdži statora uzkaršanas kontrolei	<…>
		FLS sensors vai analogs, lai noteiktu mitruma nokļūšanu statora korpusā	<…>
19.	Aizsardzības monitorings un vizualizācija uz SCADA ABB 800xA sistēmu	Komplektācijā iekļauts aprīkojums	<…>
20.	Spied puses vada atloks	DN 200 PN10	<…>
21.	Sūc puses vada atloks	DN 250 PN10	<…>
22.	Sūkņa hidrauliskā daļa	Sūknis ar simetrisku, atvērtu vai daļēji atvērtu darbaratu, pašattīrīšanās funkciju	<…>

		Attālumam starp darba ratu un sūkņa korpusu jābūt pašregulējamam vai regulējamam manuāli	<…>
		Viengabala ar šķiedru plēšanas un attīrīšanās rievu	<…>
23.	Darba rata materiāls	Kaļamais ķets (GJN-HV600 XCR23 vai A 532 (ALLOY III A))	<…>
24.	Sūkņa korpuss	EN-GJL 250	<…>
25.	Ass	AISI 431 (EN1.4057)	<…>
26.	Ass blīvējums	Gan sūkņa, gan motora pusē - pret koroziju noturīgs volframa karbīds WCCR vai augstākas noturības.	<…>
27.	Krāsojums	Sūkņa korpusam ir jābūt gruntētam zem ārēja krāsojuma. Krāsojuma kopējam biezumam jābūt vismaz 120 mikroni.	<…>
28.	Sūkņa dzesēšana	Sūknim jānodrošina pašatdzesēšanos līdz ražotāja pieļautajiem sūkņa darbības temperatūru rādītājiem, pie apkārtējās vides temperatūra līdz +40^{O}C, vienlaicīgi pārsūknējot šķidrumu, kura temperatūra ir +25^{O}C. Sūkņa dzesēšana ar ārējām palīgierīcēm (gaisa pūtējiem utt.) netiek paredzēta	<…>
29.	Sūkņa kabelis	Garums ≥ 20 m, ekranizēts ar vismaz 2 monitoringa dzīslām, paredzēts darbam ar frekvences pārveidotāju.	<…>
30.	Energoefektivitāte	Elektroenerģijas patēriņš kW uz 1 pārsūknēto m^3 sūknim darbojoties darba punktā	<...>kWh/m^3
Sūkņa nomaiņas/uzstādīšanas materiāli:			
31.	Veidgabalu materiāls	Ražotāja oriģināls vai nerūsējošais tērauds ne zemāks par AISI 304 (EN 1.4301)	<…>
32.	Skrūvju materiāls	Nerūsējošais tērauds ne zemāks par AISI 304 (EN 1.4301)	<…>
33.	Spiediena klase	PN10	<…>
Rūpnīcā veiktās sūkņu pārbaudes:			
34.	Piegādājot sūkni, jābūt dokumentālam apliecinājumam par sekmīgi veiktām pārbaudēm ražotāja rūpnīcā:	Vismaz 3 punktu hidrauliskā pārbaude;	<…>
		Blīvējuma hermētiskuma pārbaude;	<…>
		Elektriskās darbības pārskats.	<…>
Prasības tehniskajām apkopēm garantijas periodā:			
35.	Pirmajā gadā	Vismaz 1 sākotnējā pārbaude un apkope pirmajā sūkņa darbības gadā. + visas rūpnīcas noteiktās apkopes darbības periodā. Pretendentam uzskaitīt visas veicamās darbības.	<…>
36.	Otrajā gadā	Vismaz 1 pārbaude un apkope perioda otrajā darbības gadā. . + visas rūpnīcas	<…>

		noteiktās apkopes darbības periodā. Pretendentam uzskaitīt visas veicamās darbības.	
37.	Pirms garantijas termiņa beigām	Elektrokabeļa pārbaude un elektriskie mērījumi	<…>
		Darba rata stāvokļa novērtējums un regulēšana	<…>
		Inspekcijas kameras iztukšošana, un noplūdes sensora pārbaude	<…>
		Dzesēšanas (eļļošanas) šķidruma kvalitātes pārbaude un nomaiņa, ja nepieciešams	<…>
		Termo rezistora pārbaude	<…>

3. Sūkņu profilaktisko apkopju un remontu grafiks:

Gads	Skaits gadā	Veicamie apkopes un remontu darbi
1	<…>	<…>
2	<…>	<…>
3	<…>	<…>
4	<…>	<…>
5	<…>	<…>
6	<…>	<…>
7	<…>	<…>
8	<…>	<…>
9	<…>	<…>
10	<…>	<…>

4. **Preces garantijas termiņš ir <mēnešu skaits, kas nav mazāks par 24 (divdesmit četriem) mēnešiem>** mēneši, skaitot no Preces piegādi apliecinoša dokumenta abpusējas parakstīšanas dienas.
5. **Sūkņu piegādes un uzstādīšanas adrese:** Imantas 15 līnija 10, Rīga.
6. **Preces piegādes termiņš:**

Preces piegādes termiņš ir <**dienu skaits, kas nav ilgāks par 150 dienām**> dienu laikā no iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas.

IV. Kanalizācijas sūkņu stacija Skaistkalnes iela 5A, Rīgā

1. Vispārīgā informācija

Jauni kanalizācijas sūkņi paredzēti divu sūkņu FLYGT NT 3153.180 LT-411 9kW nomaiņai kanalizācijas sūkņu stacijā KSS327 Skaistkalnes iela 5A, Rīgā. Pretendentam jāpiegādā un jāuzstāda 2 (*divi*) tehniskajai specifikācijai atbilstošs kanalizācijas sūkņi.

Uzņēmējs nodrošina **divu jaunu kanalizācijas sūkņu** piegādi, uzstādīšanu, garantijas apkalpošanu un tehnisko apkopju veikšanu garantijas laikā.

2. Jauno sūkņu tehniskā specifikācija

Nr. p.k.	***Parametra nosaukums***	***Minimālās prasības***	***Pretendenta piedāvājums (jānorāda konkrēti tehniskie parametri)***
Darba apstākļi:			
1.	Vide	Kanalizācijas notekūdeņi	<…>
2.	Vides temperatūra	No 5°C līdz 40°C	<…>
3.	Šķidruma temperatūra	No 10°C līdz 25°C	<…>
4.	Sausnas saturs	Vismaz 8%	<…>
Sūkņa tehniskā specifikācija:			
5.	Sūkņa prototips	FLYGT NT vai ekvivalents	<…>
6.	Sūkņa ražošanas gads	2025	<…>
7.	Sūkņa tips	Monobloka, Centrbēdzes	<…>
8.	Sūkņa ražība darba punktā	≥ 216 m3/h (+/- 10%)	<…>
9.	Sūkņa celšanas augstums darba punktā	≥ 10 m	<…>
10.	Sūkņa efektivitāte darba punktā	> 50 %	<…>
11.	Sūkņa izpildījums	Sausais	<…>
12.	Motora nominālā jauda P2 ≤	≤ 10 kW 3~ 400V	<…>
13.	Motora apgriezieni	Ne vairāk kā 1500 apgr./min	<…>
14.	IP aizsardzības klase	Ne zemāka, kā IP68	<…>
15.	Motora frekvence	50Hz	<…>
16.	Motora energoefektivitātes klase	Ne mazāka kā IE2	<…>
17.	Statora izolācijas klase	Vismaz H +180^{O}C	<…>
18.	Motora aizsardzība un monitorings:	3 bi-metāla termālie slēdži statora uzkaršanas kontrolei	<…>
		FLS sensors vai analogs, lai noteiktu mitruma nokļūšanu statora korpusā	<…>
19.	Aizsardzības monitorings un vizualizācija uz SCADA ABB 800xA sistēmu	Komplektācijā iekļauts aprīkojums	<…>
20.	Spied puses vada atloks	DN 200 PN10	<…>
21.	Sūc puses vada atloks	DN 250 PN10	<…>
22.	Sūkņa hidrauliskā daļa	Sūknis ar simetrisku, atvērtu vai daļēji atvērtu darbaratu, pašattīrīšanās funkciju	<…>

		Attālumam starp darba ratu un sūkņa korpusu jābūt pašregulējamam vai regulējamam manuāli	<…>
		Viengabala ar šķiedru plēšanas un attīrīšanās rievu	<…>
23.	Darba rata materiāls	Kaļamais ķets (GJN-HV600 XCR23 vai A 532 (ALLOY III A))	<…>
24.	Sūkņa korpuss	EN-GJL 250	<…>
25.	Ass	AISI 431 (EN1.4057)	<…>
26.	Ass blīvējums	Gan sūkņa, gan motora pusē - pret koroziju noturīgs volframa karbīds WCCR vai augstākas noturības.	<…>
27.	Krāsojums	Sūkņa korpusam ir jābūt gruntētam zem ārēja krāsojuma. Krāsojuma kopējam biezumam jābūt vismaz 120 mikroni.	<…>
28.	Sūkņa dzesēšana	Sūknim jānodrošina pašatdzesēšanos līdz ražotāja pieļautajiem sūkņa darbības temperatūru rādītājiem, pie apkārtējās vides temperatūra līdz +40^{O}C, vienlaicīgi pārsūknējot šķidrumu, kura temperatūra ir +25^{O}C. Sūkņa dzesēšana ar ārējām palīgierīcēm (gaisa pūtējiem utt.) netiek paredzēta	<…>
29.	Sūkņa kabelis	Garums ≥ 15 m, ekranizēts ar vismaz 2 monitoringa dzīslām, paredzēts darbam ar frekvences pārveidotāju.	<…>
30.	Energoefektivitāte	Elektroenerģijas patēriņš kW uz 1 pārsūknēto m^3 sūknim darbojoties darba punktā	<...>kWh/m^3
Sūkņa nomaiņas/uzstādīšanas materiāli:			
31.	Veidgabalu materiāls	Ražotāja oriģināls vai nerūsējošais tērauds ne zemāks par AISI 304 (EN 1.4301)	<…>
32.	Skrūvju materiāls	Nerūsējošais tērauds ne zemāks par AISI 304 (EN 1.4301)	<…>
33.	Spiediena klase	PN10	<…>
Rūpnīcā veiktās sūkņu pārbaudes:			
34.	Piegādājot sūkni, jābūt dokumentālam apliecinājumam par sekmīgi veiktām pārbaudēm ražotāja rūpnīcā:	Vismaz 3 punktu hidrauliskā pārbaude;	<…>
		Blīvējuma hermētiskuma pārbaude;	<…>
		Elektriskās darbības pārskats.	<…>
Prasības tehniskajām apkopēm garantijas periodā:			
35.	Pirmajā gadā	Vismaz 1 sākotnējā pārbaude un apkope pirmajā sūkņa darbības gadā. + visas rūpnīcas noteiktās apkopes darbības periodā. Pretendentam uzskaitīt visas veicamās darbības.	<…>
36.	Otrajā gadā	Vismaz 1 pārbaude un apkope perioda otrajā darbības gadā. . + visas rūpnīcas	<…>

		noteiktās apkopes darbības periodā. Pretendentam uzskaitīt visas veicamās darbības.	
37.	Pirms garantijas termiņa beigām	Elektrokabeļa pārbaude un elektriskie mērījumi	<…>
		Darba rata stāvokļa novērtējums un regulēšana	<…>
		Inspekcijas kameras iztukšošana, un noplūdes sensora pārbaude	<…>
		Dzesēšanas (eļļošanas) šķidruma kvalitātes pārbaude un nomaiņa, ja nepieciešams	<…>
		Termo rezistora pārbaude	<…>

3. Sūkņu profilaktisko apkopju un remontu grafiks:

Gads	Skaits gadā	Veicamie apkopes un remontu darbi
1	<…>	<…>
2	<…>	<…>
3	<…>	<…>
4	<…>	<…>
5	<…>	<…>
6	<…>	<…>
7	<…>	<…>
8	<…>	<…>
9	<…>	<…>
10	<…>	<…>

4. **Preces garantijas termiņš ir <mēnešu skaits, kas nav mazāks par 24 (divdesmit četriem) mēnešiem>** mēneši, skaitot no Preces piegādi apliecinoša dokumenta abpusējas parakstīšanas dienas.
5. **Sūkņu piegādes un uzstādīšanas adrese:** Skaistkalnes iela 5A, Rīga.
6. **Preces piegādes termiņš:**

Preces piegādes termiņš ir <**dienu skaits, kas nav ilgāks par 150 dienām**> dienu laikā no iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas.

Pielikumā: Preces ražotāja dokumenti, kas apliecina Preces atbilstību šai tehniskajai specifikācijai.

<Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs>
<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>
<Paraksts>
<Datums, vieta>

3.1.pielikums
Finanšu piedāvājuma veidne 1.iepirkuma daļai

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

1.iepirkuma daļai "Slapjā izpildījuma (iegremdējamo) sūkņu piegāde (10 gab.)"

pievienots atsevišķā *MS Excel* datnē

3.2.pielikums
Finanšu piedāvājuma veidne 2.iepirkuma daļai

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

2.iepirkuma daļai "Sausā izpildījuma sūkņu piegāde (9 gab.)"

pievienots atsevišķā *MS Excel* datnē

4.pielikums

Līguma projekts

Līgums Nr. skatīt e-doc faila nosaukumā
par _____ sūkņu piegādi
(iepirkuma id.Nr.RŪ-2024/246, __ iepirkuma daļa**)**

PARAKSTĪŠANAS DATUMS IR PĒDĒJĀ PIEVIENOTĀ DROŠĀ ELEKTRONISKĀ PARAKSTA UN TĀ LAIKA ZĪMOGA DATUMS

SIA "Rīgas ūdens", reģ.Nr.40103023035, tās _____ personā, kur_ darbojas uz SIA "Rīgas ūdens" valdes 2022.gada _____ lēmuma (protokola Nr. _____) pamata, turpmāk - "Pircējs", no vienas puses,
un
_____, reģ.Nr._____, tās _____ personā, kur_ darbojas uz _____ pamata, turpmāk - "Piegādātājs", no otras puses,
turpmāk abas kopā sauktas "Puses", atsevišķi - "Puse", noslēdz šo līgumu, turpmāk - "Līgums", par sekojošo:

I Līgumā lietotie termini

1.1. Prece – _____sūkņi saskaņā ar Pielikumā Nr.1 norādīto tehnisko specifikāciju.
1.2. Piegāde – Preces nodošana Pircējam saskaņā ar DDP (*Incoterms 2020*) noteikumiem pēc adreses: _____ un uzstādīšana.
1.3. Līguma summa – summa, ko Pircējs samaksā Piegādātājam par Preces Piegādi un Līgumā noteiktajā kārtībā veiktajām Preces tehniskajām apkopēm. Līguma summa ietver visu Piegādātāja iespējamos izdevumus, kas saistīti ar Preces Piegādi un tās tehnisko apkopju veikšanu.
1.4. Attaisnojuma dokuments – Pušu pilnvaroto personu parakstīts Piegādi apliecinošs dokuments, kurā Puses ietver:
  1.4.1. Līguma numuru un datumu;
  1.4.2. Nododamās Preces nosaukumu, daudzumu un cenu;
  1.4.3. Pievienotās vērtības nodokļa likuma 125.pantā minēto informāciju.
1.5. Akts - Pušu pilnvaroto personu parakstīts Preces tehniskās apkopes veikšanu apliecinošs dokuments. Aktā jābūt ietvertai šādai informācijai:
  1.5.1. Līguma numurs un datums;
  1.5.2. veikto darbu nosaukums un vērtība, izpildes datums;
  1.5.3. Akta parakstīšanas vieta un laiks.

II Līguma priekšmets

2.1. Piegādātājs apņemas piegādāt, tajā skaitā uzstādīt, Pircējam Preci, kā arī veikt Preces tehniskās apkopes, un Pircējs apņemas pieņemt Preci un Preces tehnisko apkopju darbus Līgumā noteiktajā kārtībā.
2.2. Pircējs apņemas samaksāt Līguma summu Līgumā noteiktajā kārtībā.

III Līguma izpildes kārtība

3.1. Piegādātājs veic Preces Piegādi saskaņā ar Līguma noteikumiem ne ilgāk kā _____ dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas.
3.2. Piegādātājs garantē un apliecina, ka Prece pieder vienīgi viņam, nav jebkādā veidā atsavināta, ieķīlāta, apgrūtināta, par Preci nav reģistrēts aizliegums un nepastāv strīds.
3.3. Piegādātājs apliecina, ka Prece ir jauna, nelietota un līdz Piegādei Pircējam tika glabāta tai piemērotos apstākļos, ar krietna un kārtīga saimnieka rūpību.
3.4. Puses konstatē Piegādes faktu, Līgumā noteiktajā kārtībā parakstot Attaisnojuma dokumentu.
3.5. Puses vienojas, ka visi uz Preci attiecināmie riski pāriet uz Pircēju pēc Attaisnojuma dokumentu parakstīšanas.

3.6. Piegādātājs apliecina, ka Prece ir sertificētas izmantošanai Eiropas Savienības un Latvijas Republikas teritorijā un tās ekspluatācija atbilstoši tās uzdevumam un ekspluatācijas noteikumiem nenodarīs zaudējumu vai kaitējumu cilvēka veselībai vai īpašumam, vai apkārtējai videi. Piegādātājs garantē, ka par Preci ir samaksāti visi ievedmuitas nodokļi un nodevas.
3.7. Vienlaicīgi ar Preces Piegādi Piegādātājs iesniedz Pircēja pilnvarotajam pārstāvim parakstīšanai Attaisnojuma dokumentu.
3.8. Pircēja pilnvarotā persona veic Preces pārbaudi uz vietas un pārbauda iesniegtās informācijas un Attaisnojuma dokumentā norādītās informācijas atbilstību Līgumam, novērtē Preces kvalitāti, atbilstību Līguma noteikumiem un atbilstību informācijai, kas norādīta Attaisnojuma dokumentā, pēc tam paraksta attiecīgo Attaisnojuma dokumentu vai arī sniedz Piegādātājam pamatotu atteikumu parakstīt Attaisnojuma dokumentu.
3.9. Atteikuma parakstīt Attaisnojuma dokumentu saņemšanas gadījumā Piegādātājs 10 (desmit) dienu laikā novērš visus trūkumus Attaisnojuma dokumentā, Preces kvalitātē un atbilstībā Līguma noteikumiem un atkārtoti iesniedz Pircējam parakstīšanai Attaisnojuma dokumentu.
3.10. Prece netiek pieņemta, ja tā neatbilst Līguma noteikumiem vai spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
3.11. Pircējs pieņem Preci tikai pēc ārējā izskata un patur sev tiesības celt iebildumus par Preces apslēptiem trūkumiem, Preces kvalitāti un atbilstību Līgumam.
3.12. Attaisnojuma dokumenta abpusēja parakstīšana ir pamats Līguma 4.1.1.apakšpunktā minētās Līguma summas daļas apmaksai.
3.13. Piegādātājs veic Preces tehniskās apkopes Līguma 6.1.punktā minētajā Preces Garantijas laikā. Preces tehniskās apkopes Piegādātājs veic, ievērojot Pielikumā Nr.1 norādīto periodiskumu, ierodoties pie Pircēja iepriekš ar Līguma 10.5.punktā minēto Pircēja pilnvaroto personu saskaņotā dienā un laikā.
3.14. Par katru Piegādātāja veikto Preces tehnisko apkopi Piegādātājs un Pircējs sagatavo Aktu saskaņā ar Līguma 1.5.punktu.
3.15. Līguma 4.1.1.apakšpunktā norādītā Līguma summas daļa var tikt veikta pa daļām pēc Preces Piegādes veikšanas katrā atsevišķā adresē.
3.16. Gadījumā, ja Piegādātājam šādi dati ir pieejami, Pasūtītājs Līguma izpildes gaitā var lūgt Piegādātājam sagatavot un iesniegt datus par Līguma ietvaros piegādāto Preču saistītām siltumnīcefekta izraisošām gāzu (SEG) emisiju pēdām visā dzīves ciklā "no ražošanas procesa līdz atkritumiem" absolūtās vienībās (tonnās CO_2 gāzes ekvivalentā).

IV Norēķinu kārtība

4.1. Puses vienojas, ka Līguma summa ir **EUR _____** (_____ *euro* un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) saskaņā ar Pielikumu Nr.2, ko veido:
4.1.1. Preces Piegādes cena EUR _____ (___ *euro* un ____ centi) bez PVN;
4.1.2. Preces tehnisko apkopju izmaksas EUR _____ (___ *euro* un ____ centi) bez PVN.
4.2. PVN tiek piemērots Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
4.3. Pircējs veic Līguma 4.1.1.apakšpunktā minētās Preces Piegādes cenas samaksu 20 (divdesmit) dienu laikā no Attaisnojuma dokumenta abpusējas parakstīšanas dienas.
4.4. Pircējs veic samaksu par Preces tehnisko apkopi 20 (divdesmit) dienu laikā no Akta par tehniskās apkopes veikšanu parakstīšanas dienas, pamatojoties uz Piegādātāja rēķinu.
4.5. Piegādātājs apņemas iesniegt Līguma 4.4.punktā minēto rēķinu vismaz 10 (desmit) dienas pirms tā apmaksas termiņa. Ja Piegādātājs nokavē šajā punktā norādīto rēķina iesniegšanas termiņu, Pircējs ir tiesīgs no Piegādātāja pieprasīt līgumsodu EUR 40,00 (četrdesmit *euro* un 00 centi) apmērā par katra rēķina iesniegšanas kavējumu. Pircējam ir tiesības šī līgumsoda summu ieturēt no Piegādātājam pienākošās naudas summas.
4.6. Pircējs veic Līguma summas samaksu ar pārskaitījumu uz Attaisnojuma dokumentā un rēķinos norādīto Piegādātāja norēķinu kontu.
4.7. Rēķinus Piegādātāhs ir tiesīgs sagatavot elektroniskā formā un tie tiks uzskatīti par derīgiem un spēkā esošiem arī gadījumā, ja nesaturēs rekvizītu "paraksts" un tajos būs atzīme "rēķins ir sagatavots elektroniski un derīgs bez paraksta". Elektroniski sagatavotus rēķinus

Piegādātājam jāsūta uz e-pasta adresi: rigasudens@rigasudens.lv. Elektroniski sagatavots rēķins tiek uzskatīts par saņemtu 2 (divu) darba dienu laikā no dienas, kad tas tiek nosūtīts uz šajā punktā norādīto e-pasta adresi.

V Līguma termiņš

5.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.
5.2. Pusēm ir tiesības grozīt Līguma termiņu vai lauzt to, savstarpēji vienojoties.
5.3. Gadījumā, ja Piegādātājs nokavē Piegādes termiņu vairāk nekā 15 (piecpadsmit) dienas, Pircējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma.
5.4. Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, gadījumos, ja:
5.4.1. tiesā ir iesniegts pieteikums par otras Puses atzīšanu par maksātnespējīgu;
5.4.2. jebkurš otras Puses Līgumā minētais paziņojums, apliecinājums vai garantija izrādās nepatiesa, neprecīza vai maldinoša jebkurā būtiskā aspektā;
5.4.3. otra Puse pārdod vai citādi atbrīvojas no saviem aktīviem vai īpašuma, kas ir būtisks tās uzņēmējdarbības veikšanai;
5.4.4. tiek atsaukta vai netiek uzturēta spēkā jebkura valsts vai cita licence, atļauja, reģistrācijas apliecība, piekrišana, vai pilnvara, kas Pusei ir nepieciešama šajā vai citos līgumos, kuriem ir saistība ar šo Līgumu, minēto saistību izpildei.
5.5. Pircējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Piegādātājam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kā to paredz Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums.
5.6. Pircējs var vienpusēji atkāpties no Līguma, par to Piegādātāju brīdinot rakstveidā vismaz 2 (divas) darba dienas iepriekš, ja Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas brīdī Piegādātājs atbilda kādam no Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta otrajā daļā (izņemot otrās daļas 8. un 9.punktu) minētajiem izslēgšanas iemesliem un bija izslēdzams no dalības atklātā konkursā.

VI Garantijas noteikumi

6.1. Puses vienojas, ka Preces Garantijas termiņš ir ___ (_____) mēneši. Garantijas saistību darbība sākas no Akta abpusējas parakstīšanas dienas.
6.2. Ja pēc Piegādes atklāsies, ka Piegādātās Preces tehniskā specifikācija neatbilst Pielikumam Nr.1 vai tās tehniskie parametri ir zemāki par Pielikumā Nr.1 norādītajiem, Piegādātājam ir pienākums ar Pircēju saskaņotā termiņā nomainīt Piegādāto Preci pret citu, Pircēja prasībām un Pielikumam Nr.1 atbilstošu Preci. Gadījumā, ja Piegādātājs nokavē ar Pircēju saskaņoto Piegādātās Preces nomaiņas termiņu, Piegādātājs maksā Pircējam līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no Līguma 4.1.punktā norādītās Līguma summas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no minētās summas.
6.3. Ja 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Līguma 6.2.punktā minētā saskaņotā termiņa Piegādātājs neveic Līguma 6.2.punktā minēto nomaiņu, Piegādātājam saskaņā ar Līguma 7.3.punktu jāatlīdzina Pircējam zaudējumi Piegādātās Preces, kuras tehniskā specifikācija neatbilst Līguma prasībām, cenas apmērā.
6.4. Garantija Līguma izpratnē ir Piegādātāja saistības Garantijas termiņa laikā par saviem līdzekļiem veikt bojātas vai neatbilstošas Preces remontu un/vai nomaiņu pret jaunu, Līgumam atbilstošu Preci.
6.5. Iestājoties Garantijas gadījumam, Pircējs par to informē Piegādātāju, sagatavojot un uz Līguma 10.6.punktā norādīto Piegādātāja kontaktpersonas e-pasta adresi nosūtot atbilstošu pieprasījumu (turpmāk – Pieprasījums).
6.6. Piegādātājs, pamatojoties uz Pieprasījumu, par saviem līdzekļiem un ar savu darba spēku veic Garantijas gadījuma apsekošanu, defektācijas akta sastādīšanu, kā arī Līguma 6.4.punktā minēto saistību izpildi 10 (desmit) dienu laikā no Pieprasījuma saņemšanas dienas, ja Puses nav vienojušās par citu termiņu.

6.7. Veicot Garantijas remontu, Piegādātājs apņemas izmantot ražotāja oriģinālās rezerves daļas.

VII Strīdu risināšana un atbildība

7.1. Šis Līgums ir izskatāms saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
7.2. Visus strīdus un nesaskaņas, kas izriet no šī Līguma, un/vai skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, Puses atrisinās sarunu ceļā. Ja 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc uzaicinājuma par sarunu uzsākšanu saņemšanas dienas Puses nav vienojušās par risinājumu, strīds tiks galīgi atrisināts tiesā Latvijas Republikas normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.
7.3. Piegādātājs sedz visus tiešos zaudējumus, kas, Piegādātājam veicot Piegādi, Pircējam vai trešajām personām radušies Piegādātāja vainas vai neuzmanības dēļ. Piegādātājam ir jāatlīdzina zaudējumi Pircējam 1 (viena) mēneša laikā no attiecīgā fakta konstatācijas brīža.
7.4. Gadījumā, ja Piegādātājs nokavē Garantijas saistību izpildi, Preces Piegādes termiņu vai Preces tehniskās apkopes veikšanu ar Līguma 10.5.punktā minēto Pircēja kontaktpersonu saskaņotajā dienā, tas maksā Pircējam līgumsodu 0,1 (vienas desmitās daļas) % apmērā no Līguma 4.1.punktā norādītās Līguma summas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 (desmit) % no kopējās Līguma summas.
7.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Piegādātāju no saistību izpildes.

VIII Piegādātāja atbildība par Preces energoefektivitāti

8.1. Piegādātājs atbild par tā piedāvājumā iepirkumam Nr.RŪ-2024/246 norādītā Preces elektroenerģijas patēriņa, kas minēts arī Pielikumā Nr.1, atbilstību faktiskajai situācijai Preces lietošanas laikā.
8.2. Preces elektroenerģijas patēriņa atbilstība faktiskajai situācijai tiek noteikta Pielikumā Nr.3 minētajā kārtībā.
8.3. Par Preces faktiskā elektroenerģijas patēriņa atšķirību vairāk kā 10 % virs Piegādātāja piedāvājumā norādītā Preces elektroenerģijas patēriņa Pircējs piemēro Piegādātājam līgumsodu 10 % apmērā no Līguma 4.1.1.punktā noteiktās Preces Piegādes cenas.

IX Nepārvaramā vara

9.1. Puses ir atbrīvojamas no atbildības par Līguma pārkāpšanu, ja Līguma izpilde ir nokavēta vai citas tajā paredzētās saistības nav izpildītas nepārvaramas varas dēļ. Nepārvarama vara šī Līguma izpratnē ietver sevī notikumus ārpus Pušu saprātīgas kontroles, ieskaitot: karus, revolūcijas, ugunsgrēkus, plūdus, karantīnas ierobežojumus, valsts institūciju noteiktos ierobežojumus u.c. Nepārvarama vara neietver sevī Preces ražotāju vai pārvadātāju rīcību.
9.2. Ja izceļas nepārvaramas varas situācija, Puses nekavējoties, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā paziņo otrai Pusei par šādiem apstākļiem un to cēloņiem.
9.3. Gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk kā vienu mēnesi, Puses vienojas par turpmāko rīcību Līguma saistību izpildes nodrošināšanai vai Līguma izbeigšanu.

X Citi noteikumi

10.1. Puses apņemas brīdināt otru Pusi par savu rekvizītu, pasta vai juridiskās adreses maiņu vismaz 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš.
10.2. Informācija, ko satur šis Līgums vai kas Pusēm kļūst zināma saistībā ar šo Līgumu (par cenām, garantijām u.tml.), uzskatāma par komercnoslēpumu un to iespējams izpaust citām personām tikai ar otras Puses rakstisku piekrišanu. Teiktais neattiecas uz gadījumu, kad informācijas atklāšanu pieprasa spēkā esošie Latvijas Republikas likumi. Ja kāda no Pusēm ir prettiesiski izpaudusi informāciju, kas uzskatāma par komercnoslēpumu saskaņā ar šo Līgumu, tādējādi nodarot otrai Pusei zaudējumus, beidzamā ir tiesīga pieprasīt tai atlīdzināt tiešos zaudējumus, kam par iemeslu bijusi šādas informācijas prettiesiska izpaušana.
10.3. Puses vienojas, ka tām nav tiesību cedēt vai citādi nodot trešajām personām jebkuras no šajā Līgumā minētājām tiesībām vai saistībām bez otras Puses iepriekšējas rakstveida piekrišanas.
10.4. Līguma izbeigšanās jebkādu iemeslu dēļ neatbrīvo Puses no uzņemto saistību izpildes. Līgums ir saistošs Pušu tiesību pārņēmējiem.

10.5. Pircēja kontaktpersona Līguma izpildes ietvaros, kura pilnvarota pieņemt Preci un Piegādātāja veiktos tehnisko apkopju darbus un parakstīt Attaisnojuma dokumentu un Aktus, ir _____.
10.6. Piegādātāja kontaktpersona Līguma izpildes ietvaros ir _____.
10.7. Puses vienojas, ka otras Puses iesniegtie personas dati, kas nepieciešami Līguma izpildei, tiks apstrādāti tikai Līguma saistību izpildes nodrošināšanai un saskaņā ar spēkā esošo tiesību aktu prasībām un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).
10.8. Piegādātājs apņemas ievērot SIA "Rīgas ūdens" Piegādātāju rīcības kodeksā (turpmāk – Kodekss), kas pieejams Pasūtītāja tīmekļvietnē https://www.rigasudens.lv/sites/default/files/Rigas%20udens_Piegadataju%20ricibas%20kodekss.pdf, noteiktās prasības. Piegādātājs nodrošina, ka ar Kodeksu iepazīstas un tajā noteiktās prasības ievēro Piegādātāja Līguma izpildē iesaistītie darbinieki un apakšuzņēmēji, kā arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji. Kodekss ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.
10.9. Līgums ir sagatavots latviešu valodā uz _____ lap__, ar Pielikumu Nr.1 uz _____ lap__ un Pielikumu Nr.2 uz _____ lap__ un tiek parakstīts elektroniski.

XI Pušu rekvizīti

DOKUMENTU LĪGUMSLĒDZĒJPUSES IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪJUŠAS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN LAIKA ZĪMOGU

Līguma projekta pielikums Nr.3

Preces energoefektivitātes pārbaudes kārtība

Preces elektroenerģijas patēriņa atbilstības faktiskajai situācijai pārbaude (turpmāk – Pārbaude) tiek veikta šādā kārtībā:

1. Pārbaude tiek uzsākta ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā no Attaisnojuma dokumenta abpusējas parakstīšanas dienas, fiksējot Preces nostrādātās darba stundas, pārsūknēto daudzumu un elektroenerģijas patēriņu.
2. Pārbaude tiek veikta 90 (deviņdesmit) kalendāra dienas no Pārbaudes uzsākšanas dienas. Ja Pārbaudes beigu termiņš iekrīt brīvdienā vai svētku dienā, Pārbaudes pēdējā diena ir nākamā darba diena.
3. Pārbaudes termiņa pēdējā dienā tiek fiksētas Preces nostrādātās darba stundas, pārsūknētais daudzums un elektroenerģijas patēriņš .
4. Uzsākot un beidzot Pārbaudi, Preces nostrādātās darba stundas, pārsūknētais daudzums un elektroenerģijas patēriņš tiek fiksēti Pircēja sastādītā aktā. Aktus paraksta Pircēja un Piegādātāja pilnvarotās personas. Akts tiek sastādīts divos eksemplāros, no kuriem viens paliek Pircējam, otrs – Piegādātājam.
5. Pircējs ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas iepriekš paziņo Piegādātājam attiecīgi par Pārbaudes uzsākšanas un Pārbaudes beigu datumu un laiku. Ja Piegādātāja pārstāvis neierodas Pircēja paziņojumā norādītajā vietā, datumā un laikā (darba dienā, laika periodā no plkst.08.00-17:00), aktu paraksta vienīgi Pircēja pilnvarotā persona un vienu tās parakstītu akta eksemplāru nosūta Piegādātājam.
6. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pārbaudes beigām un attiecīga akta parakstīšanas Pircējs nosūta Piegādātājam paziņojumu par Preces elektroenerģijas patēriņa atbilstību faktiskajai situācijai (ja Preces faktiskais elektroenerģijas patēriņš nav lielāks kā 10 % par Piegādātāja piedāvājumā iepirkumam Nr.RŪ-2024/246 norādīto Preces elektroenerģijas patēriņu) vai paziņojumu par Preces elektroenerģijas patēriņa neatbilstību faktiskajai situācijai (ja Preces faktiskais elektroenerģijas patēriņš ir vairāk kā 10 % augstāks par Piegādātāja piedāvājumā iepirkumam Nr.RŪ-2024/246 norādīto Preces elektroenerģijas patēriņu) un par Līguma 8.3.punktā noteiktā līgumsoda piemērošanu.
7. 6.punktā minētā paziņojuma aprēķinā ņem vērā elektroenerģijas patēriņa skaitītāja fiksēto Preces elektroenerģijas patēriņu, Preces nostrādātās darba stundas, Preces elektroenerģijas patēriņu gaidīšanas (*"standby"*) režīmā, elektroenerģijas patēriņa skaitītāja kļūdas procentu.

5.pielikums
Informācijas par personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās, un personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājuma veidnes

INFORMĀCIJA PAR PERSONĀM, UZ KURU IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS

<Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> (turpmāk – Pretendents), apliecina, ka atklāta konkursa "Kanalizācijas sūkņu piegāde" (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2024/246; turpmāk – Atklāts konkurss) <iepirkuma daļas numurs un nosaukums> ietvaros balstās uz šādu personu iespējām, lai apliecinātu atbilstību Atklāta konkursa nolikumā noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām:

Nr. p.k.	Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums un reģistrācijas numurs	Nododamo kvalifikācijas prasību apjoms un saturs, uz ko Pretendents balstās
1.	<…>	<…>
<…>	<…>	<…>

<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>
<Paraksts>
<Datums, vieta>

PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, APLIECINĀJUMS

Ar šo <Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums, reģistrācijas numurs> apliecina, ka:

1. <Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums, reģistrācijas numurs> piekrīt piedalīties SIA "Rīgas ūdens" (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursā "Kanalizācijas sūkņu piegāde" (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2024/246; turpmāk – Atklāts konkurss), <iepirkuma daļas numurs un nosaukums> kā <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> (turpmāk – Pretendents) persona, uz kuras iespējām, Pretendents balstās.
2. Atklātā konkursā atļauj Pretendentam balstīties uz <nododamo kvalifikācijas prasību apjoms un saturs>[9].
3. Gadījumā, ja ar Pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums, apņemas nodot Pretendentam šādus resursus: <īss nododamo resursu, piemēram, finanšu resursu, tehniskā aprīkojuma apraksts>.
4. Uz <Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums, reģistrācijas numurs> neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta otrajā daļā (izņemot otrās daļas 8. un 9.punktu) minētie izslēgšanas iemesli.
5. <Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums, reģistrācijas numurs> ir iepazinies/-usies ar SIA "Rīgas ūdens" Piegādātāju rīcības kodeksu (turpmāk – Kodekss), kas pieejams Pasūtītāja tīmekļvietnē https://www.rigasudens.lv/sites/default/files/Rigas%20udens_Piegadataju%20ricibas%20kodekss.pdf, un savā darbībā ievēro Kodeksā noteiktos principus, kā arī gadījumā, ja ar Pretendentu Atklāta konkursa rezultātā tiks noslēgts iepirkuma līgums, <Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums, reģistrācijas numurs> Līguma izpildē ievēros Kodeksā noteiktās prasības, kā arī nodrošinās, ka tās ievēro Līguma izpildē iesaistītie darbinieki un apakšuzņēmēji.
6. Visa sniegtā informācija ir patiesa.

[9] Pretendenta darbinieki vai citas fiziskas personas, kuras kā speciālisti norādīti pretendenta piedāvājumā un faktiski sniegs pakalpojumus iepirkuma līguma izpildē, nav uzskatāmas par personām, uz kuras iespējām Pretendents balstās

<Personas, uz kuru balstās, paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>
<Paraksts>
<Datums, vieta>

6.pielikums
Informācijas par apakšuzņēmējiem un apakšuzņēmēja apliecinājuma veidnes

INFORMĀCIJA PAR APAKŠUZŅĒMĒJIEM

Gadījumā, ja ar Pretendentu <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> atklāta konkursa "Kanalizācijas sūkņu piegāde" (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2024/246), <iepirkuma daļas numurs un nosaukums> rezultātā tiks noslēgts iepirkuma līgums, apakšuzņēmējiem tiks nodoti šādi iepirkuma līguma sastāvā ietilpstoši pakalpojumi[10]:

Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs	**Sniedzamo pakalpojumu vērtība, *EUR* bez PVN**	**Īss apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu apraksts**
<…>	<…>	<…>
<…>	<…>	<…>

<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>
<Paraksts>
<Datums, vieta>

APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

Ar šo <apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs > (turpmāk – Apakšuzņēmējs) apliecina, ka:

1. Apakšuzņēmējs piekrīt piedalīties SIA "Rīgas ūdens" organizētajā atklātā konkursā "Kanalizācijas sūkņu piegāde", iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2024/246, <iepirkuma daļas numurs un nosaukums>, kā <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> (turpmāk – Pretendents) apakšuzņēmējs.
2. Gadījumā, ja ar Pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums, Apakšuzņēmējs apņemas:
   sniegt šādus pakalpojumus: <īss pakalpojumu apraksts atbilstoši apakšuzņēmējiem nododamo pakalpojumu apjomā norādītajam>;
   un nodot Pretendentam šādus resursus: <īss Pretendentam nododamo resursu (piemēram, tehniskā aprīkojuma) apraksts>.
3. Uz <apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs> neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta otrajā daļā (izņemot otrās daļas 8. un 9.punktu) minētie izslēgšanas iemesli[11].
4. Apakšuzņēmējs ir iepazinies ar SIA "Rīgas ūdens" Piegādātāju rīcības kodeksu (turpmāk – Kodekss), kas pieejams Pasūtītāja tīmekļvietnē https://www.rigasudens.lv/sites/default/files/Rigas%20udens_Piegadataju%20ricibas%20kodekss.pdf, un savā darbībā ievēro Kodeksā noteiktos principus, kā arī gadījumā, ja ar Pretendentu Atklāta konkursa rezultātā tiks noslēgts iepirkuma līgums, Apakšuzņēmējs Līguma izpildē ievēros Kodeksā noteiktās prasības, kā arī nodrošinās, ka tās ievēro Līguma izpildē iesaistītie darbinieki, kā arī Apakšuzņēmēja apakšuzņēmēji.
5. Apakšuzņēmējs apliecina, ka visa sniegtā informācija ir patiesa.

[10] Norādāmi apakšuzņēmēji un apakšuzņēmēju nolīgtie apakšuzņēmēji, ja tādi paredzēti, kuru līguma daļas vērtība ir vismaz 10 000 *euro*.
[11] Norāda, ja apakšuzņēmēja līguma daļas vērtība ir vismaz 10 000 *euro*.

6. Informējam, ka mūsu uzņēmumam ir <mazā>/<vidējā>/<lielā>[12] uzņēmuma statuss.

<Apakšuzņēmēja paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>
<Paraksts>
<Datums, vieta>

[12] **Mazais uzņēmums** ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus *euro*;
Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus *euro*, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus *euro*.