Skaidrojošais apraksts

Objekts: LVM dabas parka Tērvetē infrastruktūras objekts "Gājēju ceļš-Daudzfunkcionālā laukuma apvedceļš" būve

AS „Latvijas valsts meži" Rekreācija un medības plāno izbūvēt 2.5 m platu gājēju ceļu ar grants segumu 315 m garumā Tērvetes iecirkņa 177. kvartāla 8. un 6. nogabalā īpašuma „Tērvetes sils" kad. Nr. 46880030135 zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 46880020023.

Objektā paredzēts izbūvēt gājēju ceļu 315 m garumā. Gājēju ceļa platums projektēts 2.5 metri. Plānotais gājēju ceļš nodrošinās dabas parka apmeklētāju ērtu un drošu pārvietošanos gar meža ceļu Indrānu trase, kas tiks noasfaltēta. Paredzēti pieslēgumi meža ceļam, kur plānotas gājēju pārejas. Gājēju ceļa trase beidzas ar pieslēgumu meža autoceļam vietā, kur nav paredzēta dabas parka apmeklētāju pārvietošanās ar autotransportu.

No Pk 0+00 līdz Pk 1+15, Pk 1+41 līdz Pk 2+13 un no Pk 2+50 līdz 3+15 celiņš jāizbūvē kopējot apkārtējo reljefu. Paredzēts noņemt augu zemi un ar zāli apaugušo grunti vidēji 10 cm biezumā celiņa klātnes platumā. Grunts izstrāde nav paredzēta esošo gājēju ceļu šķērsojuma vietās. Augu zemi paredzēts novietot blakus celiņa būvbedrei. Plānots veidot ierakumu vietās, kur jāšķērso grāvji Pk 1+15 līdz Pk 1+41 un no Pk 2+13 līdz Pk 2+50. Gājēju ceļu paredzēts izbūvēt no smilts salturīgās kārtas h=20 cm ar minerālmateriālu maisījuma 0/32 s segumu h=15 cm uz noplanētas esošās grunts. Šķērsojumos ar iepriekš izbūvētajiem grantētajiem celiņiem pilna ceļa segas konstrukcija nav jāizbūvē, ir jāizlīdzina garenprofils ar minerālmateriālu maisījuma 0/32 s. Pk 1+35 un Pk 2+30 paredzēts izbūvēt plastmasas caurtekas ar Ø 500 mm, stiprības klase SN8. Caurteku galus paredzēts nostiprināt ar akmens bruģi Ø 120- 160 mm ar cementa javu šuvēs, grāvju dibenā jāizbūvē šķembu Ø 40- 70 mm bērums gan ieplūdē, gan izplūdē. Paredzēts nostiprināt gājēja ceļa nogāzes ar uz vietas iegūtu augu zemi h=10 cm un zāļu sējumu.

Komunikāciju aizsardzība.

Projektētā celiņa šķērso un daļēji atradīsies virs AS "Latvijas valsts meži" piederošā zemsprieguma elektrokabeļa. Elektrokabelis visās šķērsojuma vietās ir ievietots dalītajā apvalkcaurulē un kabeļa aizsardzības pasākumi netiek paredzēti.

Būves lietošanas veids atbilstoši būvju klasifikācijai - 21120102, Ielas un ceļi ar mīksto segumu

Būvniecības laikā gājēju ceļa ekspluatācija nav paredzēta.

Autors: R.Gorškovs